

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14762822/00/NL/000

ID Report N° : 541266385943

Contractref.: 1069071/81000

• Uw gegevens

Ref:

Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

België

• Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

Datum: 05/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 5/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 23/07/2041

Opstelling: Afdeling: Chemicage zone 2

Gekeurde installatie: Houder nr.: 4226RV03, product: KKWA, volume: 1.430 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 05/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 23/07/2021, ref.: ANT/35/61014856/00/NL/000.
- Houder(s): CGK.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 541256826366 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	5/3/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	23/07/2041
Opstelling:	Afdeling: Chemicage zone 2
Gekeurde installatie:	Houder nr.: 4226RV03, product: KKWA, volume: 1.430 liter.

Kenmerken van de vergunning | 541256826367 |

Exploatievergunning:	ref.: 082/44021/21/2/A/7/PW/CW, datum: 12/06/2008, geldig tot 12/06/2028.
----------------------	---

Kenmerken van de houder | 541256826368 |

Constructeur:	CGK
Constructienummer:	C20/00657
Prototypenummer houder:	CP0917/1190-HCC001
Volume:	1.430 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2021
Maximum levensduur van de houder:	20
Materiaal:	HDPE
Code voor constructie:	EN 13575
Type lekdetectiesysteem:	Vloeistofgevoelige sonde in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	Maximat CX
Prototypenummer overvulbeveiliging:	CP0914/3072-HCC001

Kenmerken van de opslag | 541256826369 |

Naam:	KKWA
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). geen tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [541256826370]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Er is een losprocedure aanwezig.
- 2. Het lekdetectiesysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan de houder.
- 3. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 4. De houder wordt gevuld via verplaatsbare recipiënten die geplaatst worden boven een vloeistofdichte lekbak afwaterend naar de waterzuivering. Indien deze vulwijze wordt gewijzigd is de installatie mogelijks te voorzien van een vloeistofdichte losplaats conform VLAREM II - Hfdst 5.17.4.1.16°6.