

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14466997/00/NL/000

ID Report N° : 541266385955

Contractref.: 1069071/76000

• Uw gegevens

Ref: WO 3364344

• Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

Datum: 05/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Rousselot bvba
Meulestedekaai, 81
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 5/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 28/05/2034

Opstelling: Afdeling: Chemie opslag

Uw nummer: 5444 RV 0240

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 5444RV0240, product: aluminiumsulfaat 48,5%, volume:
30.000 liter.**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 05/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 28/05/2014, ref.: GEN/35/60464185/00/NL/000.
- Funderingen, attest Juri NV, Zele, datum: 07/03/2014.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 18/10/2021, ref.: ANT/35/61034410/00/NL/000.
- Houder(s): MIP dd 20/03/2014 met ref.: 32696.
- Vloeistofdichte zones, attest: Ypsilon Architecten, datum: 05/07/2021, ref.: DOSSIER: 20-412.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel.
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217030871606]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

5/3/2027
28/05/2034
Afdeling: Chemie opslag
Uw nummer: 5444 RV 0240
Houder nr.: 5444RV0240, product: aluminiumsulfaat 48,5%,
volume: 30.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [429552756457]

Exploitatievergunning:

ref.: 03/44021/21/2/A/15/PW/DL/KS, datum: 21/11/2019, geldig tot 11/06/2028.

Kenmerken van de houder [217030871607]

Constructeur:	M.I.P.
Constructienummer:	OR 32696
Prototypenummer houder:	CPHCC001-14.0022-BEN 5 B (stukkeuring Corcon)
Volume:	30.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2013
Materiaal:	GVK vinylhars
Code voor constructie:	EN 13121
Type lekdetectiesysteem:	vacuumsysteem met alarm
Type overvulbeveiliging:	Siemens Pointek CLS 100
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/01010700

Kenmerken van de opslag [217030871608]

Naam:	aluminiumsulfaat
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS07, GHS09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [217030871609]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De overvulbeveiliging genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt+ het sluiten van de vulklep.
- 2. Het lekdetectiesysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan de houder en aan het vulpunt.