

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/61221226/00/NL/001

ID Report N° : 54126444293

Contractref.: /6084501/2013742/20234

• Uw gegevens

Ref:

Rousselot bvba
 Meulestedekaai, 81
 9000 Gent
 België

• Interventiegegevens

Plaats: Rousselot bvba

Meulestedekaai, 81

9000 Gent

Datum: 02/05/2023 + 24/08/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 2/5/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 24/09/2033

Opstelling: Afdeling: WZI fysio

Uw nummer: 2620 RV 11

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2620 RV 11 , product: Zoutzuur HCl 15% , volume: 10 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 08/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1 (mail)
 cc. -

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 24/09/2013, ref.: GEN/35/60429188/00/NL/.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 23/09/2020 - 25/11/2020, ref.: ANT/35/60949383/00/NL/001.
- Houder(s): MJF dd 16/06/2007.
- Vloeistofdichte zones, attest: The Stonhard Group, datum: 08/09/2020, ref.: PT/DM/08092020.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217028229219]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

2/5/2026

24/09/2033

Afdeling: WZI fysio

Uw nummer: 2620 RV 11

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2620 RV 11 , product: Zoutzuur HCl 15% , volume: 10 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217028229220]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/21/2/A/7/PW/CW , datum: 12/06/2008 , geldig tot 12/06/2028

Kenmerken van de houder [217028229221]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Materiaal:
Type lekdetectiesysteem:
Type overvulbeveiliging:
Prototypenummer overvulbeveiliging:

ASTRO
701279/1
2007/05/06/BTV
10 000 l
dubbelwandige houder
2007
MD - PE
Siemens pointek CLS 200
Vegaswing trilvork
99/H031/1502 0005

Kenmerken van de opslag [217028229222]

Naam:

Zoutzuur HCl 15%



Vloeistoffengroep (vlaanderen):
Installatie:

3 (GHS07)
gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens
uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [217028229223]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. De lekdetectie genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.