

Beheer van HFK bevattende apparatuur

Tagnummer	Locatie	Naam apparaat	Type koelmiddel - industriële benaming	Hoeveelheid koelmiddel (kg)	Drijfkracht of vermogen (kW)	GWP	ton CO ₂ - equivalent aanwezig in het toestel
0210EA9902G	Bostik	BOSTIK 0002LK0126_0127G	R32	1,80	8	1215	2,19
0210EA9910G	Bostik	BOSTIK 0002LK0134_0135G	R410A	2,70	5,4	2088	5,64
0210EA9911G	Bostik	BOSTIK AVIGNON	R410A	5,00	5,4	2088	10,44
0210EA9925G	Bostik	BOSTIK 0002LK0132G_0133G	R410A	2,70	5,4		0,00
0210EA9933G	Bostik	Magazijn biomedical A	R32	0,70	4,0	473	0,33
0210EA9941G	Bostik	Magazijn biomedical B1	R32	0,70	4,0	473	0,33
0210EA9944G	Bostik	Magazijn biomedical B2	R32	0,60	2,8	405	0,24
0210EA9917G	Conditionering	BUREAU MANAGER CONDITIONERING	R32	1,02	5,2	677	0,69
0210EA9918G	Conditionering	KOELING LS-CABINE OST 2 B	R407C	9,50	9,2	1774	16,85
0210EA9921G	Conditionering	BUREEL CONDITIONERING	R410A	0,70	2,0	2088	1,46
0210EA9923G	Conditionering	Kleedruimte cuisson 2 de verdiep	R32	1,25	7,5	844	1,06
0210EA9936G	Conditionering	KLEEDKAMER CONDITIONERING 1A	R410A	0,85	1,0	2088	1,77
0210EA9938G	Conditionering	KLEEDKAMER CONDITIONERING 1B	R410A	0,85	1,0	2088	1,77
0210EA9943G	Conditionering	KOELING LS-CABINE OST 2 A	R410a	7,10	6,8	2088	14,82
0210EA9905G	Cuisson	CUISSON LS-CABINE I	R410A	3,45	3,7	2088	7,20
0210EA9906G	Cuisson	CUISSON LS-CABINE II	R410A	3,45	3,7	2088	7,20
0210EA9916G	Cuisson	BUREAU BEELDOPERATOREN	R410A	1,70	2,3	2088	3,55
0210EA9935G	Cuisson	BUREAU SUPERVISOR & EXPERT	R410A	2,10	2,8	2088	4,38
0210EA9903G	Dak onthaal	AIRCOHEATER R&D MULTI 8 I 1e verdiep (5 binnen)	R410A	3,45	14,0	2088	7,20
0210EA9904G	Dak onthaal	AIRCOHEATER R&D MULTI 8 II gelijkvloers (4 binnen)	R410A	3,45	14,0	2088	7,20
0210EA9928G	Droogzaal	CONTROLEKAMER DROOGZAAL	R410A	0,70	0,7	2088	1,46
0210EA9914G	Kasteel	SERVER KASTEEL	R410A	1,25	5,2	2088	2,61
0210EA9942G	Kasteel	VERKOOP II	R410A	1,70	6,8	2088	3,55
0210EA9951G	Kasteel	VERKOOP I	R32	0,85	4,2	677	0,58
0210EA9952G	Kasteel	BUREAU HR	R32	1,02	5,2	677	0,69
0210EA9982G	Kasteel	NIEUWE AIRCO KASTEEL	R410A	11,59	28	2088	24,20
-	Koeltorens	Ammoniak Warmtepomp	R717	500,00	265	0	0,00
0210EA9920G	La Paz	BUREAU MANAGER PRODUCTIE	R410A	1,15	1,1	2088	2,40
0210EA9953G	La Paz	BUREAU PROGAMMEUR YOKOGAWA/SIEMENS	R410A	1,35	1,3	2088	2,82
0210EA9930G	La Paz (bureau 2, achter vergaderzaaltje)	Bureau Process Engineer	R410A	1,25	1,3	2088	2,61
0210EA9934G	La Paz (links bij binnenkomen)	SERVERKOELING EXAQUANTUM 1A	R410A	1,05	1,3	2088	2,19
0210EA9939G	La Paz (rechts bij binnenkomen)	SERVERKOELING EXAQUANTUM 1B	R410A	1,05	1,3	2088	2,19
0210EA9931G	La Paz (rechts, Eddy)	Bureau Continuous Improvement Lead	R410A	1,25	1,3	2088	2,61
0210EA9929G	La Paz (vergaderzaaltje, links)	Bureau La Paz	R410A	1,15	1,1	2088	2,40

Beheer van HFK bevattende apparatuur

0210EA9908G	Labo blooms	LABO BLOOMS I	R407C	0,93	1,5	1774	1,65
0210EA9912G	Labo microbiologie	LABO MICROBIOLOGIE I	R410A	1,70	5,4	2088	3,55
0210EA9909G	Onderhoud	KLEEDKAMER ENGINEERING/ONDERHOUD	R410A	1,70	2,3	2088	3,55
0210EA9901G	Osmose	LS-CABINE OSMOSE	R407C	5,00	5,7	1774	8,87
0210EA9958G	Peptan droge zone	LS-CABINE PEPTAN DROGE ZONE	R32	4,20	8,92	675	2,84
4719ZS0599G	Peptan natte zone	CHILLER PEPTAN - DAIKIN			50,0		0,00
0210EA9960G	Peptan natte zone	LS-CABINE PEPTAN NATTE ZONE LINKS	R32	4,20	8,92	675	2,84
0210EA9961G	Peptan natte zone	LS-CABINE PEPTAN NATTE ZONE RECHTS	R32	4,20	8,92	675	2,84
0210GF9954G	Pilot Hall	KOELCEL PILOT HALL	R134A	1,82	42,3	1430	2,60
0210EA9967G	Pilot Hall	LS-CABINE PILOT HALL	R410A	1,20	0,7	2088	2,51
0210EA9976G	Portierloge	PORTIERLOGE	R32	0,60	4,52	2088	1,25
0210EA9955G	QC-Labo	SENSORYLAB	R32	2,70	12,1	677	1,83
0210EA9956G	QC-Labo	LABO BLOOMS II (NIEUWE AIRCO)	R32	1,02	5,2	677	0,69
0210EA9966G	QC-Labo	LABO MICROBIOLOGIE KLEIN	R32	0,85	4,2	675	0,57
0210GF9932G	R&D	KOELCEL FUNCTIONAL FOOD LAB	R134A	1,60	1,0	1430	2,29
0210EA9946G	R&D	NUTRITION FOOD LAB - UNIT 1	R32	0,85	4,3	677	0,58
0210EA9947G	R&D	NUTRITION FOOD LAB - UNIT 2	R32	0,85	4,3	677	0,58
0210EA9948G	R&D	FUNCTIONAL FOOD LAB	R32	0,85	4,3	677	0,58
0210EA9965G	R&D	LABO MICROBIOLOGIE GROOT (BIJ JASSEN)	R32	1,32	7,1	675	0,89
Nieuw	RO-installatie	Warmtepomp energierecup	R717		395	0	0
Nieuw	RO-installatie	Airconditioner	R717		5	0	0
0210EA9950G	Stokerij	LS-CABINE STOKERIJ	R32	0,70	3,4	677	0,47
0210EA9919G	Stokerij (aan binnenkant muur)	CONTROLEKAMER STOKERIJ	R410A	0,79	0,7	2088	1,65
0210EA9962G	Traitement	???	R410A	3,40	3,7	2088	7,10
0210EA9907G	UF3/NF	UF3/NF (NANOFILTRATIE)	R410A	3,45	3,5	2088	7,20
0210EA9915G	Waterzuivering	BUREEL WATERZUIVERING	R410A	1,70	1,2	2088	3,55
3111GF0101G	Zwoerden	KOELGROEP FRIGO	R717		30	0	0,00
0210EA9971G	Zwoerden	BUREAUS	R32	3,90	4,5	677	2,64

Totaal geïnstalleerde drijfkracht: 1060,7 kW
 Totale hoeveelheid CO2-equivalenten: 207,76 ton