

BIJLAGE R6.4 BRANDBARE VLOEISTOFFEN

Voeg de gegevens als bijlage R6.4 bij het formulier.

Brandbare vloeistoffen zijn de vloeistoffen die op basis van de etikettering niet gekenmerkt zijn door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot maximaal 250 °C, of de vloeibare brandstoffen die op basis van de etikettering niet gekenmerkt zijn door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot maximaal 250 °C.

1 Vul de gegevens van de producten in.

U kunt hiervoor de onderstaande tabel gebruiken.

Als de opslag van brandbare vloeistoffen de laatste keer vergund is vóór 1 juni 2015, voeg dan de correcte vertaling naar de indelingsrubrieken die gelden sinds 1 juni 2015 conform de CLP-verordening toe als bijlage RC bij het formulier. Voor deze vertaling kan u gebruik maken van een online tool (<https://www.lne.be/vlarem-en-de-clp-verordening>).

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van brandbare vloeistoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken.

Bij nummer(s) van de opslagplaats(en) vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen en vaste houders waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

product		opslaghoeveelheid		vlampunt		nummer(s) van de opslagplaats(en)
naam	CAS-nr.					
Basisolie en overige producten zonder GHS-symbool maar ingedeeld op basis van hun vlampunt	Verschillende	4.305.500	liter	60- 250	°C	6.4.2°

2 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

U kunt hiervoor de onderstaande tabel gebruiken.

Gebruik voor elke vaste houder één regel, behalve in geval van een tankenpark, waarbij alle vaste houders binnen een inkuiping identiek zijn wat betreft het opgeslagen product, de individuele inhoud, de kenmerken van de opslagplaats en de locatie op het uitvoeringsplan.

Bij nummer houder vermeldt u het nummer van de vaste houder waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

Bij inhoud geeft u het waterinhaltsvermogen van de vaste houder, uitgedrukt in liter.

Bij ligging vermeldt u ondergronds, bovengronds of in een groeve.

Bij wand geeft u aan of de houder enkelwandig of dubbelwandig is.

Onder druk wordt de bedrijfsdruk verstaan als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Bij temperatuur geeft u de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Bij overvulbeveiliging, lekdetectie en kathodische bescherming vult u ja of nee in.

Nr van de houder	Inhoud (m ³)	Ligging	Wand	Druk	T° (°C)	Inkuiping		Overvulbeveiliging		Lekdetectie		Kathodische bescherming	
T230	228	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T231	220	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T232	100	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T233	125	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T234	220	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T235	41	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V200	40	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V201	30	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V202	30	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V203	40	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V204	35,4	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V205	40	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V206	40	bovengr onds	enkelwandig	atmosf	Omgevings-temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen

V207	40	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V208	40	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V212	40	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V213	40	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V214	40	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V215	50	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V216	50	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V220	55	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V221	55	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V222	60	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V224	60	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
T108	42	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V441	23,5	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V442	23,5	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen
V448	23,5	bovengr onds	enkelwa ndig	atmosf	Omgevings -temp	☒ ja	☐ Neen	☒ ja	☐ Neen	☐ ja	☒ Neen	☐ ja	☒ Neen

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten.

U kunt hiervoor de onderstaande tabel gebruiken.

Gebruik voor elke opslagplaats één regel, behalve als de opslag van brandbare vloeistoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen. In dat geval mag u de gegevens ook opnemen in

een afzonderlijk document. Neem daarin ook de totale maximale opslagcapaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voeg dat document als bijlage R6.4 bij het formulier.

Bij nummer opslagplaats vermeldt u het nummer van de opslagplaats of het compartiment. Voor een specifieke opslagplaats of een specifiek compartiment gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel, of in de tabel die u opneemt in een afzonderlijk document.

Bij inhoud individueel recipiënt geeft u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt. Als er op de opslagplaats recipiënten met verschillende waterinhoudsvermogens worden opgeslagen, gebruikt u één regel per waterinhoudsvermogen.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen van alle verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

Nr Opslagplaats	Inhoud individueel recipiënt	Aantal recipiënten	Gezamenlijke inhoud	Inkuiping	
Laagbouwmagazijn	Wisselend	Wisselend, afhankelijk van verpakkingen	2.000 ton	☒ ja	☐ Neen
Hoogbouwmagazijn	Wisselend	Wisselend, afhankelijk van verpakkingen	4.000 ton	☒ ja	☐ Neen

Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt.

4 Een instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit kan u vinden op

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Instructienota%20voor%20de%20berekening%20van%20de%20inkuipingscapaciteit_20111006.pdf

De bovengrondse tanks zijn enkelwandig en ingekuipt.

Alle tanks zijn in een inkuiping opgesteld die de inhoud van minstens de grootste tank kan opvangen.

Onderdeel van deze aanvraag is de bijkomende opvang van stukgoederen in het hoogbouwmagazijn (AWH).

De individuele verpakkingen gaan van 20 liter naar max. 1.000 l (IBC). In totaal kan in het hoogbouwmagazijn max. 4.000 ton en in het conventioneel magazijn max. 2.000 ton producten opgeslagen worden. De magazijnen zijn voorzien van een vloeistofdichte ondergrond, de opvangcapaciteit van de inkuiping bedraagt 20% van de maximale stockage van de producten.