


NIEUWE OMHEINING MET PRIJKELDRAAD "D" MET PRJKELDRAAD "D" H=3000mm ZIE BA_INSTALLATIE_C.I. OMHEINING
 GIS 150kV/36 kV
 GIS 150kV/36 kV
 36kV KABELS ZIE INSTALLATIE_C.I. 3_SLEIPTYPE 3
 BRANDGELUIDSMUUR H = 65.00mm
 AS TRANSFORMATOR 2 150/36kV - 125MVA
 NULPUNTTRANSFORMATOR 2 36kV - 2000A
 15kV KABELS ZIE INSTALLATIE_C.I. 2_SLEIPTYPE 2
 15kV KABELS ZIE INSTALLATIE_C.I. 2_SLEIPTYPE 2
 BRANDGELUIDSMUUR H = 65.00mm
 AS TRANSFORMATOR 4 150/12kV - 50MVA
 AS NULPUNTTRANSFORMATOR 4 12kV - 2000A
 AS HULPDIENSTTRANSFORMATOR 4 12/0.4 kV - 250kVA
 BOORSTEEN BAAN MET GRINDAFWERKING (ZWARKVERVOER)
 MS CABINE FLUVIUS
 MS CABINE FLUVIUS
 NIEUWE OMHEINING MET PRIJKELDRAAD "D" MET PRJKELDRAAD "D" H=3000mm ZIE BA_INSTALLATIE_C.I. OMHEINING



Dit document is eigendom van Eija Engineering NV.
 Het is verboden het te kopiëren of aan derden af te staan zonder voorafgaande toestemming