



Volgende gegevens hebben wij ontvangen voor het formulier

Check of je je nieuw plat dak moet aanleggen als een groendak (=groendakformulier)

Gegevens aftoetsing

nieuwe dakoppervlakte groter dan 6 m ² met een helling tot 15 graden	ja
nieuw plat dak vrijgesteld	Geen van bovenstaande is van toepassing of het project valt niet volledig onder bovenstaande gevallen.
nieuw plat dak aangelegd als groendak	niet
nieuw plat dak, dat niet als groendak voorzien is, aangesloten op hemelwaterput	ja
volume van de hemelwaterput (liter)	4386370
vragen doorlopen of eigen berekening en motivatie toevoegen	Ik wil het formulier verder doorlopen en de vragen invullen.
berekening nuttig gebruik (liter/maand)	Ik heb het nuttig gebruik (liter/maand) al berekend.
eigen berekening nuttig verbruik (liter/maand)	Zie hydrologische nota.
het aangetoond nuttig gebruik (liter/maand)	6048028,87
oppervlakte van deel nieuw plat dak die potentieel geschikt is voor aanleg groendak (m ²)	37042,27
oppervlakte deel nieuw plat dak die vrijgesteld is en niet als groendak aangelegd moet worden omdat het om een woongebouw gaat, een heraanleg, verticale uitbreiding, luifel, dakterras,	0

dakvlak in glas of ander doorzichtig materiaal (m²)

oppervlakte schuine daken die je aansluit op de
hemelwaterput (m²) 0

oppervlakte bestaande daken, beperkt tot de
verplicht aan te sluiten daken conform de
gewestelijke hemelwaterverordening van 2023
(m²) 0

BESLUIT:

Het nieuw plat dak staat conform artikel 3.8 van het Algemeen Bouwreglement in voor opvang en nuttig hergebruik van hemelwater, en moet niet aangelegd worden als groendak.

bijkomende toelichting Zie hydrologische nota

ingevulde formulier ontvangen om toe te voegen
aan vergunningsaanvraag ja

OMV nummer OMV_2025147769

verzenddatum 15-12-2025