

TECHNICAL CENTER BELGIUM NV

Jozef de Blockstraat 64
2830 Willebroek-Tisselt

Tel. 03 288 10 60
03 288 40 04
Fax. 03 844 33 53
E-mail: info@tcb.be

Aanmelding en algemene omschrijving van de PED assemblage door TCB n.v. als legal manufacturer :

Nummer samenstel: 11-035.


- Vulleiding (PE: 37,5 bar; PS: 24 bar) met afsluitkranen en afblaasveiligheid van tank tot vulklep. (PED Cat II Mod A1)
- Vloeistofafnameleiding (PE: 37,5 bar; PS: 24 bar) met afsluitkranen, afblaasveiligheden en filter van gashouder naar pompgroep. (PED Cat II Mod A1)
- Bypass-leiding (PE: 37,5 bar; PS: 24 bar) met afsluitkranen en afblaasveiligheid van pompgroep naar gashouder. (Art 3, par 3)
- Persleiding (PE: 37,5 bar; PS: 24 bar) met afsluitkranen en afblaasveiligheid van pompgroep naar afleverpunt. (Art 3, par 3)
- Uitsluiting: Propaangashouder non-CE 4800L met constructienummer 4402 (PE: 24 bar; PS: 16 bar)


Specifieke beoordelingsmodaliteiten: Onderdeel met de hoogste PED categorie in het samenstel valt in categorie II. Het samenstel, met uitsluiting van de niet CE gashouder hierboven vermeld, dient te worden beoordeeld volgens *module A1 (interne fabricagecontrole + toezicht op de eindcontrole)* zoals omschreven in de PED.

Verplichtingen van de fabrikant bij beoordeling volgens module A1:

- Aanmelden van de fabricatie bij een erkend keuringsorganisme.
- Eindbeoordeling van de drukapparatuur
- Opstellen van een geschreven verklaring dat de vervaardigde drukapparatuur beantwoordt aan de eisen van de richtlijn.
- Aanbrengen van de CE-markering op het samenstel.
- Aanbrengen van het EG erkenningsnummer van de aangemelde instantie op het samenstel.
- Bijhouden van de technische documentatie met betrekking tot het ontwerp, fabricage en bediening gedurende 10 jaar na vervaardiging van het samenstel.

Technical Center Belgium n.v. meldt hierbij de fabricatie van het samenstel 11-035 categorie II aan bij het erkend controleorganisme Apragaz met EG erkenningnummer CE0029 voor beoordeling volgens module A1 volgens de PED en verklaart het samenstel met nummer 11-035 bij geen andere erkend controleorganisme te hebben aangemeld voor beoordeling.

De fabrikant:	De aangemelde instantie:
Technical Center Belgium n.v.	Apragaz CE0029
TCB n.v. Technical Center Belgium J. De Blockstraat 64 - B-2830 Tisselt Tel.: +32-3-288.10.60 BTW: BE 444.645.921	Voor ontvangst van de aanmelding:  ing. D. VAN DAMME


13/12/2011