

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

• Onze referenties

Verslag nr : ANT/35/61148799/00/NL

Contract Ref. : 2157073/23000

• Uw referenties

Ref.: /

Multigas NV

Wiedauwkaai 109

B-9000 Gent

België

INHOUDSOPGAVE

- LPG Opslag + Bevoorrading (heftrucks)	CLT/61148799/000/00
- 1ste contr. opslagplaats LPG	WRK/61148799/000/00
- 1ste contr. LPG bevoorradingstations	WRK/61148799/001/00

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: Bart Geysen, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: ANT/35/61148799/00/NL/000

Contractref.: /84078501/2157073/4789

• Uw gegevens
 Ref:

• Interventiegegevens
 Plaats: Tailormade Logistics nv
 Skaldenstraat 60
 9042 Gent
 Datum: 09/01/2023
 Uitgevoerd door: Peter Cuyvers

Multigas NV
 Wiedauwkaai 109
 9000 Gent

EERSTE CONTROLE VAN EEN OPSLAGPLAATS MET VASTE LPG-HOUDER(S)

OPSTELLING: Afdeling: PROPAAAN SKID (bovengronds): Heringebruikname

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- K.B. van 21.10.1968 zoals aangepast tot op heden
- en Vlarem II - Hoofdstuk 5.16 en 5.17 (LPG houder deel uitmakend van een LPG verdeelstation)

BESLUIT

Interne Vincotte code JV: 1

- Gelet op onze bevindingen, en de hierna vermelde attesten, voldoet de opslagplaats aan de reglementaire voorschriften.
- Een nieuw onderzoek van de opslagplaats moet plaatshebben voor: 09/01/2028
- De veiligheidsklep(pen) moet(en) afgenomen en opnieuw afgesteld worden ten laatste 10 jaar na de in dit verslag vermelde ijkingsdata.

Uitgiftedatum : 07/02/2023
 Aantal blz.: 3
 Bijlage(n): -
 Distributie: or. 1 (mail)
 cc. -

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal



DETAIL VAN DE CONTROLE

- Conformiteit aangaande:
 - * Veiligheidszones: rond houders, pompen, vulopeningen, veiligheidskleppen;
 - * Houder(s): plaatsing, keuringsverslag, uitwendige staat, identificatieplaat, veiligheidstoestellen, afsluiters;
 - * Pijpleidingen: met hun toebehoren, binnen de veiligheidszones en voor zover als zichtbaar;
 - * Elektrische installaties: visueel onderzoek van de staat;
 - * Afsluiting - beschermkap;
 - * Aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen;
 - * Dichtheid van de visueel zichtbare en bereikbare installatie;
 - * Inwendig onderzoek van de houder;
 - * Dichtheidsonderzoek van de terugslagklep op de vulleiding;
 - * Propaan skid (bovengrondse houder met pompgroep)

KENMERKEN

- OPSLAGPLAATS:

Totale inhoud: 4800 l

Aantal houders: - bovengronds: 1

Vulopeningen: - op de houder(s)

- HOUDER(S):

Constructeur	Nummer	Jaar	Inhoud (liter)	Max. dienstdruk (bar)	Proefdruk (bar)	Stempel	
						Datum	Erkende instelling
Butan Export FFB	4402	1969	4800	16	24	01.69	AV-Apragaz

- VEILIGHEIDSKLEP(PEN) OP HOUDER(S):

Merk	Nummer	Afsteldruk (bar)	Ijkdatum	Op houder nr.
Omeca (2x)	CE0409	15,6	4/2022	4402

VOORGELEGDE DOCUMENTEN

- VERGUNNING:

- Keuringsverslag(en) van de houder(s):

Houder nummer	Verslag nummer	Datum	Erkende instelling
4402	160144-001	25/04/2016	BV

- Pijpleidingsattest opgesteld door: Apragaz ref: 11-035 datum: 19/12/2011
- Attest elektrische installatie(s) opgesteld door: Vincotte ref:61148698/000 datum: 09/01/2023
- Plan van de installatie beschikbaar, ref.: Apragaz ref: 11-035 datum: 19/12/2011
- Volgend(e) controleverslag(en) werd(en) ons voorgelegd:
 - (Her)afstellen van de veiligheidskleppen, opgesteld door: Apragaz datum: 04/2022
 - Inwendig onderzoek van de houder(s), opgesteld door: Vincotte ref: 61121926/002 datum: 29/09/2022

VASTSTELLINGEN

Informatief:

Propaan skid (bovengrondse houder met pompgroep)

Uitgevoerde inspecties en voorgelegde documenten:

- Dichtheidsproef-drukproef houder en leidingwerk : Vincotte ref: 61121926/001 dd 29/09/2022
- Inwendig onderzoek houder : Vincotte ref: 61121926/002 dd 29/09/2022
- Vorig onderzoek: Bureau Veritas ref: 160144-001 dd 25/04/2016
- PED samenstel (legal manufacturer) : Apragaz ref:11-035 dd 19/12/2011
- *Eindbeoordeling (Apragaz): ref: 11-035 dd 19/12/2011
- vulleiding 2"
- bypassleiding 3/4"



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: ANT/35/61148799/00/NL/000
Contractref.: /84078501/2157073/4789

- persleiding 1"
- vloeistofafname 2"
- *Lascertificaat : Apragaz ref: EN15614-1 dd 11/02/2008
- *Risikoanalyse : Apragaz dd 19/12/2011
- *Peilmeting max vulling (85%): Rochester B9-110913 CE 0029-25 dd 01/2006 6283-375-1250
- *Quality Control Plan of an assembly Folowing European PED 97/23/EC CAT II
- *Plaatsing van veiligheidsklepjes ingeblokte leidingen , ok
- *Verslag van onderzoek voor indienststelling : Bevoorrading ref: Vincotte 61148799/001 dd 09/01/2023

OPMERKINGEN

Geen

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Bart Geysen, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: ANT/35/61148799/00/NL/001

Contractref.: /84078501/2157073/4789

• Uw gegevens
 Ref:

• Interventiegegevens
 Plaats: Tailormade Logistics nv
 Skaldenstraat 60
 9042 Gent
 Datum: 09/01/2023
 Uitgevoerd door: Peter Cuyvers

Multigas NV
 Wiedauwkaai 109
 9000 Gent

EERSTE CONTROLE VAN EEN LPG BEVOORRADINGSSTATION

OPSTELLING: Afdeling: LPG (bevoorraden van heftrucks)

BASIS VAN HET ONDERZOEK

VLAREM II Hoofdstuk 5.16 subafd. 5.16.4.4.

BESLUIT

- Gelet op onze bevindingen, en onderstaande attesten, voldoet het bevoorradingsstation aan VLAREM II.
- Een nieuw onderzoek van het bevoorradingsstation dient plaats te hebben vóór 09/01/2028 en na elke belangrijke wijziging.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 07/02/2023
 Aantal blz.: 2
 Bijlage(n): -
 Distributie: or. 1 (mail)
 cc. -



KENMERKEN VAN DE VERDEELZUILEN

Aantal: 1.
Zelfbediening, aantal: 1.

REFERENTIES VAN BESCHIKBARE DOCUMENTEN

- Attest elektrische installatie: Vincotte ref: 61148698/000 datum 09/01/2023
- Attest LPG opslagplaats: Vincotte ref: 61148799/000 datum 09/01/2023
- Plan van de installatie beschikbaar, ref Multigas datum 2022

VASTSTELLINGEN

Nihil

OPMERKINGEN

Nota:

- procedure tot het bevoorraden van heftrucks : aanwezig ter plaatse (zie interne opleiding vereist)
- opstelplaats (2x5m) , aanwezig
- aanrijbeveiliging : betonblokken rondom de LPG opstelplaats aanwezig
- slangattest : nieuwe slang Elaflex (ref.1.2204 l=5m dd 25/06/2021)
- vrijgave : dmv handbediende drukknop (dodemanstype) en vrijgave door electro-afsluiter/valve
- noodstop : aanwezig en getest , in regel
- brandblustoetsel : ABC poederblusser gekeurd , in regel
- pictogrammen en instructies : zichtbaar ter plaatse aanwezig