

BUYCK VICTOR STEEL CONSTRUCTION NV (Bum
Industrieweg 44
9030 WONDELGEM
Tel 09/253.80.50
Datum: 10/07/2024
Klantnummer: 315329
Regio: Gent Noord
Contact: Dhr. Pieter De Backer / Kris Stevelin
☎ (+32 (479) 803 068) ✉ Thibo.DeMeyere@BUYCK.BE

Messer Belgium NV
Borsbeeksebrug 28
2600 Berchem
T: 03/561.61.11
Mail: Engineering.BNL@messergroup.com
BTW nr: BE0402166453
RegNr: 087-1595259/08

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN

Ind. Onderhoud Industrie, Veiligheidsventielen
contactgegevens onderhoud
• Kris Stevelinck
• +32 479 80 30 68
• Bumar Onderhoud Bumar.onderhoud@victorbuyck.be

Onderhoud en veiligheidsventielen (15b)

GEGEVENS INSTALLATIE




Materiaaltype: TK - TK - Tank	Gebruiker 1: Niels Van Camp
Materiaalnummer: 961754	☎ niels.vancamp@messergroup.com
Gas: LOX - LOX - Zuurstof vloeib.	Veiligheidsvent. Type: HEROSE 1/2"
Eigenaar: M BE - MESSER BELGIUM	Aantal veiligheidsvent. 2 stuks
WP-werkingsdruk: 15	Druk (bar) veiligheidsv 15
PT-testdruk: 24	Max-werkingsdruk: 15
Ventiel serienr 1: 4443866	Ventiel serienr 3:
Ventiel serienr 2: 4484479	Ventiel serienr 4:

START WERKBESPREKING

Reistijd Technieker: 00:00	Facturatie: Materiaal
Naam Technieker: Matthias Van den Berghe	In Regie: Nee
Volgens offerte:	Akkoord voor uitvoering: Ja

Datum en Uur aankomst Technieker: 11/07/2024 12:45

Aanvullende info VOOR aanvang van de werken:



	Klant	Werfleider Messer	Onderaannemer
Verantwoordelijke			
Functie			
Handtekening			



EINDE VAN DE WERKEN

Datum en Uur vertrek Techniker: 11/07/2024 13:55

Aanvullende info NA aanvang van de werken

	Klant	Werfleider Messer	Onderaannemer
Verantwoordelijke			
Functie			
Handtekening			

MATERIAAL VOOR DEZE WERKEN

Materiaalomschrijving	Artikelnummer	Eenheid	Hvh

SPECIFIEKE RISICO'S EN VEILIGHEIDSMATREGELEN KLANT

SPECIFIEKE RISICO'S EN VEILIGHEIDSMATREGELEN MESSER

OPGEPAST: Standard Projectveiligheidsplan van Messer is altijd van toepassing.

LMRA : Laatste Minuut Risico Analyse

Doel: veiligheidscheck voor aanvang werken + controle na werken

Doe je gele hesje van Messer aan!

Stap 1:

*** Beoordeel de risico's**

- Is er struikelgevaar? Ja Nee
- Is er gevaar van vallende voorwerpen? Ja Nee
- Is er kans op elektrocutie? Ja Nee
- Is er kans op explosie? Ja Nee
- Is er blootstelling aan gevaarlijke producten mogelijk? Ja Nee

*** Kennis/informatie**

- Is de klant op de hoogte van de werken? Ja Nee
- Weet men waar ik werkzaam ben en wat ik moet doen? Ja Nee
- Heb ik de gebruiksvorschriften doorgenomen en ken ik de inhoud van wo? Ja Nee

*** Omstandigheden en voorwaarden**

- Ken ik mijn vluchtroute? Ja Nee
- Heb ik achter de veiligheidsregels van de klant gevraagd? Ja Nee
- Is er druk verkeer in de nabijheid? Ja Nee
- Moet mijn werkzone afgebakend worden? Ja Nee
- Bieden mijn persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende bescherming? Ja Nee
- Is mijn gereedschap in goede conditie? Ja Nee
- Is mijn werkplek voldoende verlicht? Ja Nee
- Zijn de nutsvoorzieningen (elec., gas etc.) vrijgesteld? Ja Nee
- Zijn de weersomstandigheden geschikt om het werk uit te voeren? Ja Nee

Stap 2

Bepaal de maatregelen die nodig zijn om aanwezige risico's weg te nemen of aanvaardbaar te maken.



Stap 3

Voer de maatregelen uit. Vraag indien nodig om hulp.

Ja Nee

Twijfel = Stoppen en je leidinggevende raadplegen!

WERKOMSCHRIJVING

PDF. IND - OND OF VV VERVANGEN - INSTALLATIECHECKLIST - NL. V2

MATERIAAL TE BESTELLEN VOOR OPVOLGING WERKEN

Materiaalomschrijving	Artikelnummer	Eenheid	Hvh
-----------------------	---------------	---------	-----

OPMERKING VAN TECHNIEKER NA WERKEN

Alles afgetest.

Veiligheidsventielen zijn niet vervangen omdat de driewegkraan defect is.
Er zat ook een lek op de spindel dat ik verholpen heb.

- Controleer of alle nodige kranen in de juiste positie staan.
- Laat de werf netjes achter.
- Informeer klant, indien nodig voor verdere opvolging of ter informatie.

