



Verslagnummer: **152/210109/02 - 152/190125/03**

pag. 2

Andere : Verdamper CRYONORM /1932-85

PS: 20 bar / PT: 30 bar /

Aanduidingen en waarschuwingen:productaanduiding, gevaaraanduidingen en instructies aanwezig

Afstandsregels : in regel

## **2. ONDERZOEK:**

Periodiek onderzoek van de opslagplaats(en) en de vacuüm geïsoleerde houder(s) volgens Vlare II, Art. 5.17.3.1 & 5.17.3.3.

6-jaarlijks onderzoek opslagplaats door milieudeskundige

2.1 Onderzoek dossier en documenten:

Milieu- of exploitatievergunning : M03/42021/1068/2/A/1 van 16/01/2014

Opleveringsattest, EG-verklaring : 5203/P94/N attest 22/02/1995

Vorige rapporten : indienststelling BTV 152/140219/03  
EMD2010/HBTV002 + periodiek controles BTV

## **3. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S**

### **3.1. Vaststellingen:**

- Betreffende de opslagplaats:

- EG-verklaring van het samenstel is ons ter inzage te bezorgen.
- Attest (copy) van afstelling van de veiligheidsklep is ons nog te bezorgen

- Bijkomende opmerkingen:

Geen

### **Nota's:**

- Zie verslag BTV152/210109/04 & BTV152/210109/05 lekdichtheidstest van de ganse installatie / leidingen netwerk (VLAREM II art. 5.17.3.1.8 §1).

-

### **3. BESLUIT:**

**Het periodiek onderzoek heeft voldoening geschonken. Aan de eventuele bijkomende opmerkingen is nog te voldoen.**

**De opslagplaats dient tenminste om de 2 jaar door de exploitant of zijn aangestelde worden nagezien.**

**De veiligheidskleppen zijn 3-jaarlijks te vervangen door geijkte en gelode veiligheidskleppen.**

**Het onderzoek van de opslagplaats door een milieudeskundige dient ten minste om de 6 jaar te gebeuren.**

**Het onderzoek heeft geen voldoening geschonken.**

Beperkt ond. bovengrondse houder 11-08

Verslagnummer: 152/210109/02 - 152/190125/03

pag. 3

**Aan hoger vermelde vaststellingen / opmerkingen is nog te voldoen.  
Een bijkomend onderzoek is vereist uiterlijk vóór (1 jaar na huidig onderzoek)**

## **5. MEDEDELINGEN**

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten/keuringsmethoden, gekenmerkt met (\*), zijn uitgevoerd door: (naam van de onderaannemer) (facultatief).
4. Eventuele (bijzondere) vergunningsvoorwaarden of andere specifieke eisen dienen ons vooraf voorgelegd te worden, Voor zover deze niet expliciet vermeld worden heeft huidig onderzoek hier geen betrekking op.
5. In delen 2.2. Onderzochte punten en 4. Besluit is enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" van toepassing.

Milieudeskundige,  
Vercauteren D  
Erkenningsnummer:  
2010/HBTV002

Beperkt ond. bovengrondse houder 11-08