

Beste,

Naar aanleiding van het bericht mbt onvolledigheid van de OVA dd. 9 februari 2026 werd er een nieuwe projectversie PIV2 opgemaakt.

- perceel 415/V werd vervangen door 415/E002.
- De rubriekentabel werd aangepast, dit zowel voor de omschrijving van de vergunde toestand als voor de notatie van de tonnages.
- De keuringsattesten van de bestaande gasopslagtanks werden opgeladen onder R17.1.2.
- De effecten op de omgeving werden aangevuld met veiligheidsissues, vermeld onder het onderdeel Andere.

Daarnaast werd vastgesteld dat 'De opslag van maximaal 6,771 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten' in de recentste vergunning gerubriceerd werd onder 17.3.2.2.2.b, terwijl dit eigenlijk onder 17.3.2.3.2.a valt. Dit werd aangepast in de rubriekentabel.