

Bezoek van opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voor samengeperste-, vloeibaar gemaakte- of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, in overeenkomst met Vlarem II - Afdeling 5.17.3.1. & 5.17.3.3

Facturatie/Aanvrager : <i>Air Liquide Belge</i>	Verslag nr. : <i>U226260</i>
Opslagplaats - Klant : <i>Cargill Bioro</i>	Naam Agent : <i>De Clercq R</i>
Adres : <i>Moervaartkaai 1</i>	Bezoek Datum : <i>31/03/2021</i>
Gemeente : <i>9042 Gent</i>	Zaak nr. : <i>16761/P577/svg</i>

Aard van het bezoek :	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> Periodiek bezoek
------------------------------	---	---

Opslagplaats bestaande uit volgende houders

Constructeur : <i>Aga-Cryo AB</i>			
Constructienummer : <i>2227.15074</i>			
Ketelinhoud : <i>27600 L</i>			
Medium + groep : <i>N2 + Groep 4</i>			
Max. dienstdruk : <i>15 bar</i>			
Beproevingdruk : <i>22,3 bar</i>			
E - datum : <i>9/01/1984</i>			
Organisme : <i>AIB</i>			

Veiligheidskleppen

Merk : <i>Herose</i>			
Type : <i>06418</i>			
Aantal : <i>2</i>			
Serie Nummer : <i>'02497233,'02288716</i>			
Afsteldruk : <i>14 bar</i>			
Afsteldatum : <i>18/05/2020</i>			
Herafstelling voor : <i>18/05/2023</i>			

Milieuvergunning - Uitbatingsvergunning - Omgevingsvergunning

Nr. vergunning : <i>OMV_2021117642_EA</i>	
Aanvangsdatum : <i>9/12/2021</i>	
Vervaldatum : <i>9/12/2099</i>	
Toegelaten inhoud : <i>27500 L N2</i>	
Bijz. voorwaarden :	

OPMERKINGEN

Artikel nr. Beschrijving

De toegangsdeur en vluchtdeur dienen naar buiten open te draaien.

Nota:

5.17.3.1.6 Indienstname dichtheidstest leidingwerk uitgevoerd door Air Liquide Belge op 22/09/2021 vanaf afsluiter tank op tot aan ontspanners eqr 37,5 bar en vanaf eqr tot aan batterylimet op 22,5 bar.
PED:CE-naamplaat samenstel aanwezig.

BESLUIT (van de onderstaande besluiten slechts de aangekruiste besluiten lezen)

- De opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voldoet aan de reglementaire voorschriften van Vlarem II, de bovenvermelde milieu- uitbatingsvergunning met uitzondering van de bovengenoemde opmerkingen. De opslagplaats dient ten laatste herkeurd te worden voor : **31/03/2028**
- Er werden geen inbreuken vastgesteld die de veilige werking v/d installatie in het gedrang brengen. We kunnen echter slechts een voorlopig verslag afgeven. Het definitieve verslag kan verkregen worden na inzage in de gevraagde documenten.
- De opslagplaats voldoet niet aan de geldende regelgeving en moet herkeurd worden.

Brussel, 05/04/2022
Gezien en goedgekeurd

Ing. Griet Van Laethem
Diensthofd Periodieke Keuringen en VLAREM en Aardgas
Erkend Milieudeskundige nr. :2002/H064 & 2007/K043
Veiligheid Niveau 1
Energiedeskundige

