

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT/35/14515982/00/NL/001
ID Report N° : 541263533596

Contractref.: 1171193/29000

• Uw gegevens
Ref: Raffinage - 48049588/13.01.2022

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 24/05/2023
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 24/5/2026
Opstelling: Afdeling: sprinklerinstallatie
Uw nummer: SPT2
Gekeurde installatie: Houder nr.: SPT2 , product: gasolie , volume: 984 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 25/05/2023
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 25/04/2006, ref.: 60148098/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 27/11/2017, ref.: GEN/35/12337387/00/NL/004.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [394221513066]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

24/5/2026

Opstelling:

Afdeling: sprinklerinstallatie

Uw nummer: SPT2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: SPT2 , product: gasolie , volume: 984 liter.

Kenmerken van de vergunning [394221513067]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB , datum: 19/06/2008 , geldig tot 11/04/2027.

Kenmerken van de houder [394221513068]

Constructeur:

Aalders

Constructienummer:

365697

Prototypenummer houder:

CPHR02-N010

Volume:

984 l

Type:

dubbelwandige houder

Materiaal:

St 37/2

Code voor constructie:

BS 799 Part 5

Type lekdetectiesysteem:

kijkglas onderaan

Type overvulbeveiliging:

thermische sonde

Prototypenummer overvulbeveiliging:

AV17119902

Kenmerken van de opslag [394221513069]

Naam:

gasolie

Vlampunt:

≥ 55 en ≤ 75 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS02+07+08+09)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: ANT/35/14515982/00/NL/001
Contractref.: 1171193/29000

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.