

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14515982/00/NL/002  
ID Report N° : 541263533593

Contractref.: 1171193/29000

• Uw gegevens  
Ref: Raffinage - 48049588/13.01.2022

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: 24/05/2023  
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 24/5/2026

Opstelling: Afdeling: sprinklerinstallatie

Uw nummer: SPT3

Gekeurde installatie: Houder nr.: SPT3 , product: gasolie , volume: 984 liter.

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 25/05/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 25/04/2006, ref.: 60148098/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 27/11/2017, ref.: GEN/35/12337387/00/NL/005.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 394221513074 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

24/5/2026

Opstelling:

Afdeling: sprinklerinstallatie

Uw nummer: SPT3

Gekeurde installatie:

Houder nr.: SPT3 , product: gasolie , volume: 984 liter.

### Kenmerken van de vergunning [ 394221513075 ]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB , datum: 19/06/2008 , geldig tot 11/04/2027.

### Kenmerken van de houder [ 394221513076 ]

Constructeur:

Aalders

Constructienummer:

365697

Prototypenummer houder:

CPHR02-N010

Volume:

984 l

Type:

dubbelwandige houder

Materiaal:

St 37/2

Code voor constructie:

BS 799 Part 5

Type lekdetectiesysteem:

kijkglas onderaan

Type overvulbeveiliging:

thermische sonde

Prototypenummer overvulbeveiliging:

AV17119902

### Kenmerken van de opslag [ 394221513077 ]

Naam:

gasolie

Vlampunt:

$\geq 55$  en  $\leq 75$  °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS02+07+08+09)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Blz: 3 / 3  
Verslag nr.: ANT/35/14515982/00/NL/002  
Contractref.: 1171193/29000

## Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.