

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14323095/00/NL/000  
ID Report N° : 541263533587

Contractref.: 1169965/5000

• Uw gegevens  
Ref: Biodiesel - 48049588/13.01.2022

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: 24/05/2023  
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 24/5/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/04/2028

Opstelling: Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 001

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK 591 001 , product: anti-oxidant , volume: 30 000 liter .

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal  
2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 25/05/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vincotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/21/60198595/00/NL/011.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 10+11/03/2020, ref.: ANT/35/13640909/00/NL/010.
- Houder(s): door Peruweld dd 14/12/2007 met ref.: 08/2007.
- Vloeistofdichte zones, attest: door VK Engineering dd 20/02/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 217019444574 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

24/5/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:

29/04/2028

Opstelling:

Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 001

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK 591 001 , product: anti-oxidant , volume: 30 000 liter

### Kenmerken van de vergunning [ 217019444575 ]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/9/PW/FC , datum: 12/04/2007 , geldig tot 12/04/2027

### Kenmerken van de houder [ 217019444576 ]

Constructeur:

Peruweld

Constructienummer:

1441/0604

Prototypenummer houder:

stukkeuring

Volume:

30 000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

2007

Materiaal:

Staal (S 235 JRG 2)

Code voor constructie:

BS 2654

Type overvulbeveiliging:

trilvork E & H FTL 51

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/2707 000 11



**Kenmerken van de opslag [ 217019444577 ]**

Naam:	anti-oxidant
Vlampunt:	138 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

- Va Vaststellingen:
- 1. De houder wordt gevuld via een tankwagen.
  - 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer en aan het vulpunt.
  - 3. Het overvulbeveiligingssysteem genereert het dichtsturen van een pneumatische afsluiter.
  - 4. De losprocedure legt op dat het opvangsysteem van de vloeistofdichte standplaats geleidigd en overgepompt dient te worden naar de waterzuivering voor het lossen / vullen van de tankwagen aangevat wordt.