

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14311379/00/NL/000  
ID Report N° : 541263533584

Contractref.: 1171193/3000

• Uw gegevens  
Ref: Raffinage - 48049588/13.01.2022

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: 24/05/2023  
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 24/5/2026  
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/04/2028  
Opstelling: Afdeling: Biodiesel  
Uw nummer: TK 279 005  
Gekeurde installatie: Houder nr.: TK 279 005 , product: acid oil , volume: 100 000 liter .

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 25/05/2023  
Aantal blz.: 3  
Bijlage(n):  
Distributie: or.  
cc.

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vincotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/21/60198595/00/NL/028.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 10+11/03/2020, ref.: ANT/35/13640909/00/NL/009.
- Houder(s): door Altermij - Gouwe dd 27/02/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 217019444566 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	24/5/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	29/04/2028
Opstelling:	Afdeling: Biodiesel Uw nummer: TK 279 005
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK 279 005 , product: acid oil , volume: 100 000 liter .

### Kenmerken van de vergunning [ 217019444567 ]

Exploitatievergunning:	ref.: 082/44021/438/3/A/9/PW/FC , datum: 12/04/2007 , geldig tot 12/04/2027
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

### Kenmerken van de houder [ 217019444568 ]

Constructeur:	Altermij
Constructienummer:	07po0043-3
Prototypenummer houder:	stukkeuring
Volume:	100 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	RVS (1.4404)
Code voor constructie:	NEN-EN 14015
Type overvulbeveiliging:	trilvork E & H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11



**Kenmerken van de opslag [ 217019444569 ]**

Naam:	acid oil
Vlampunt:	> 100 en </= 250 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

- Va Vaststellingen:
- 1. De houder wordt gevuld via de productie.
  - 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulkleppen.
  - 3. De houder is geïsoleerd.