

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT/35/14323228/00/NL/000
ID Report N° : 541263533575

Contractref.: 1169965/29000

• Uw gegevens
Ref: Biodiesel - 48049588/13.01.2022

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 24/05/2023
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 24/5/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/04/2028
Opstelling: Afdeling: Biodiesel
Uw nummer: TK 591 102
Gekeurde installatie: Houder nr.: TK 591 102 , product: methanol , volume: 156 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 31/05/2023
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vincotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/21/60198595/00/NL/016.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 10+11/03/2020, ref.: ANT/35/13640909/00/NL/006.
- Elektrische installaties, verslag BTV, datum: 04/07/2013, ref.: 21/120515/02.
- Zoneringsplan, verslag Vincotte, datum: 23/11/2009, ref.: 6AE/17/60198595/00/NL/000.
- Houder(s): door Peruweld dd 14/12/2007 met ref.: 03/2007.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIAALVERBINDING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217019464654 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	24/5/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	29/04/2028
Opstelling:	Afdeling: Biodiesel Uw nummer: TK 591 102
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK 591 102 , product: methanol , volume: 156 000 liter .

Kenmerken van de vergunning | 217019464655 |

Exploitatievergunning:	ref.: 082/44021/438/3/A/9/PW/FC , datum: 12/04/2007 , geldig tot 12/04/2027
------------------------	---

Kenmerken van de houder | 217019464656 |

Constructeur:	Peruweld
Constructienummer:	1441/0719
Prototypenummer houder:	stukkeuring
Volume:	156 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	Staal (S 235 JRG 2)
Code voor constructie:	BS 2654



Type overvulbeveiliging: trilvork E & H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217019464657]

Naam: methanol
Vlampunt: 9,7 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 1 (GHS02, GHS06, GHS08)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
tankenpark.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va Vaststellingen:
- 1. De houder wordt gevuld via het naastliggende bedrijf Evos.
 - 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer + het dichtsturen van de vulklep.
 - 3. Laatste afstelling over-en onderdrukventiel op datum van 26/05/2023.
 - 4. Corrosie rond nozzle niveaumeting en mangat te behandelen.