

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14539853/00/NL/000  
ID Report N° : 541264023793

Contractref.: 1171193/18000

• Uw gegevens  
Ref: 410230051/13.01.2022

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: 11/07/2023  
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
ALGEMEEN ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/7/2026  
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 11/7/2043  
Opstelling: Afdeling: productie  
Uw nummer: TK-011003  
Gekeurde installatie: Houder nr.: TK-011003, product: ruwe olie, volume: 1.500.000 liter.

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.  
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 13/07/2023  
Aantal blz.: 3  
Bijlage(n):  
Distributie: or.  
cc.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 27/11/2017, ref.: ANT/35/12940204/01/NL/002.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel .
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 394221513050 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	11/7/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	11/7/2043
Opstelling:	Afdeling: productie Uw nummer: TK-011003
Gekeurde installatie:	Houder nr.: TK-01 1003, product: ruwe olie, volume: 1.500.000 liter.

### Kenmerken van de vergunning [ 394221513051 ]

Exploitatievergunning: ref.: 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB , datum: 19/06/2008 , geldig tot 11/04/2027.

### Kenmerken van de houder [ 394221513052 ]

Volume:	1.500.000 l
Type:	Enkelwandige houder
Bouwjaar:	1980
Materiaal:	Staal
Type overvulbeveiliging:	Trilvork E&H FTL51, s°: V3170C01192, 600 mm
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/270700011

### Kenmerken van de opslag [ 394221513053 ]

Naam:	ruwe olie
Vlampunt:	> 121 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen



Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

## Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulklep.
- 2. Het dak onder de ontluchting is te reinigen.
- 3. In 2023 werd een nieuwe bodem gelast in de tank. Deze herstellingen werden opgevolgd door onze diensten, zie rapport AUD/35/61164605/00/NL/000.