

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1169965/11000

Verslagnummer: ANT/35/15084419/00/NL/000
ID Report N° : 541271270696

• Uw gegevens
Ref: Biodiesel - 48055712/01.06.2024

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: van 03/07/2025 tot 08/07/2025
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 3/7/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 13/01/2042
Opstelling: Afdeling: Biodiesel
Uw nummer: TK 591 004
Gekeurde installatie: Houder nr.: T-591004, product: Ruwe glycerine, volume: 200.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 07/07/2025
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vinçotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/21/60198595/00/NL/023.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 13/01/2022, ref.: Ant/35/14099505/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 10+11/03/2020, ref.: ANT/35/13640909/00/NL/013.
- Houder(s): door Altermij dd 27/02/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217019444594]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	3/7/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	13/01/2042
Opstelling:	Afdeling: Biodiesel Uw nummer: TK 591 004
Gekeurde installatie:	Houder nr.: T-591004, product: Ruwe glycerine, volume: 200.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217019444595]

Exploitatievergunning:	ref.: OMV_2024076980_EA, datum: 19/12/2024, geldig tot 11/04/2027.
------------------------	--

Kenmerken van de houder [217019444596]

Constructeur:	Altermij
Constructienummer:	07po0046-1
Prototypenummer houder:	stukkeuring
Volume:	200 000 l
Type:	enkelwandige houder geïsoleerd
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	RVS (1.4404)
Code voor constructie:	EN 14015 (2004)



Type overvulbeveiliging: trilvork E&H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11
Andere karakteristieken: Verwarmingsspiraal aanwezig

Kenmerken van de opslag [217019444597]

Naam: Ruwe glycerine
Vlampunt: > 100 en <= 250 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): Brandbare vloeistoffen
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [541271271790]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:

- 1. Barsten in beton van de losplaats van de vrachtwagen waargenomen. Om de vloeistofdichtheid te blijven garanderen dient dit hersteld te worden door deze bijvoorbeeld uit te slijpen en op te kitten.

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via de productie.
- 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulklep