

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1169965/31000

Verslagnummer: ANT/35/14991337/00/NL/000  
ID Report N° : 541271270675

• Uw gegevens  
Ref: Biodiesel - 48055712/01.06.2024

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: van 03/07/2025 tot 08/07/2025  
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

## CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

---

**GROEN**

### Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 3/7/2028  
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 27/10/2029  
Opstelling: Afdeling: Biodiesel  
Uw nummer: TK99 1001  
Gekeurde installatie: Houder nr.: T-991001, product: Zoutzuur 33% (HCL), volume: 50.000 liter.

### Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 07/07/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert



## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 27/10/2009, ref.: 60261658/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 29/08+01/09/2022, ref.: ANT/35/14274982/00/NL/000.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

VOORKOMING VAN LUCHTVERONTREINIGING.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 478825709142 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	3/7/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	27/10/2029
Opstelling:	Afdeling: Biodiesel
	Uw nummer: TK99 1001
Gekeurde installatie:	Houder nr.: T-991001, product: Zoutzuur 33% (HCL), volume: 50.000 liter.

### Kenmerken van de vergunning [ 478825709143 ]

Exploitatievergunning: ref.: OMV\_2024076980\_EA, datum: 19/12/2024, geldig tot 11/04/2027.

### Kenmerken van de houder [ 478825709144 ]

Constructeur:	PCA
Constructienummer:	291291-100-1
Prototypenummer houder:	Stukkeuring Vincotte
Volume:	50 000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2009
Maximum levensduur van de houder:	25
Materiaal:	PE-HD
Code voor constructie:	DVS 2205
Type lekdetectiesysteem:	Trilvork E&H-FTL20
Type overvulbeveiliging:	Trilvork E&H FTL51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11
Andere karakteristieken:	Ontluchting via gaswasser naast de houder



**Kenmerken van de opslag [ 478825709145 ]**

Naam: Zoutzuur 33% (HCL)  
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)  
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

**Kenmerken van de leidingen [ 541271271751 ]**

Type: toegankelijk  
enkelwandig  
geïsoleerd

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via een tankwagen.
- 2. Losprocedure aanwezig. Opgevangen vloeistoffen worden verpompt naar de waterzuivering.
- 3. Het overvulbeveiligingssysteem genereert het dichtsturen van de vulklep.
- 4. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlezaal.
- 5. Het lekdetectiesysteem genereert een akoestisch visueel alarm in de controlezaal.
- 6. Gaswater staat volledig atmosferisch (hoogte inlaatbuis is hoger dan aflatbuis van het ingepompte water).