

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1171193/11000

Verslagnummer: ANT/35/14961806/00/NL/000  
ID Report N° : 541271270690

• Uw gegevens  
Ref: Raffinage - 48055712/01.06.2024

• Interventiegegevens  
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
Datum: van 03/07/2025 tot 08/07/2025  
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Cargill nv  
Moervaartkaai, 1  
9042 Desteldonk(Gent)  
België

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 29/4/2028  
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 29/04/2028  
Opstelling: Afdeling: Biodiesel  
Uw nummer: TK 991 006  
Gekeurde installatie: Houder nr.: T-991006, product: Natriumloog 50 % (NaOH), volume: 55.000 liter.

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 07/07/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.



## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag van Vinçotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/35/60198595/00/NL/019.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 29/08+01/09/2022, ref.: ANT/35/14045413/00/NL/000.
- Houder(s): door Peruweld dd 14/12/2007 met ref.: 07/2007.
- Vloeistofdichte zones, attest: door VK Engineering dd 20/02/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANK WAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 217019464694 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	29/4/2028
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	29/04/2028
Opstelling:	Afdeling: Biodiesel Uw nummer: TK 991 006
Gekeurde installatie:	Houder nr.: T-991006, product: Natriumloog 50 % (NaOH), volume: 55.000 liter.

### Kenmerken van de vergunning [ 217019464695 ]

Exploitatievergunning: ref.: OMV\_2024076980\_EA, datum: 19/12/2024, geldig tot 11/04/2027.

### Kenmerken van de houder [ 217019464696 ]

Constructeur:	Peruweld
Constructienummer:	1441/0610
Prototypenummer houder:	stukkeuring
Volume:	55 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	S 235 JRG 2
Code voor constructie:	BS 2654
Type overvulbeveiliging:	trilvork E & H FTL 51



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11

**Kenmerken van de opslag [ 217019464697 ]**

Naam: Natriumloog 50 % (NaOH)  
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)  
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).  
tankenpark.

**Kenmerken van de leidingen [ 541271271779 ]**

Type: toegankelijk  
enkelwandig  
geïsoleerd

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

- Va Vaststellingen:
- 1. De houder wordt gevuld via een tankwagen.
  - 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer.
  - 3. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch alarm aan het vulpunt.
  - 4. Het overvulbeveiligingssysteem genereert het dichtsturen van een pneumatische afsluiter.
  - 5. Er is een losprocedure aanwezig.
  - 6. De losprocedure legt op dat het opvangsysteem van de vloeistofdichte standplaats geledigd en overgepompt dient te worden naar de waterzuivering voor het lossen / vullen van de tankwagen aangevat wordt.
  - 7. Er is 1 gemeenschappelijk vulpunt voor beide tanken (991005 en 991006). Bovenaan de tank heeft elke tank een afsluiter die bediend wordt door de controlekamer en gekoppeld is aan het overvulbeveiligingssysteem.