

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1171191/9000

Verslagnummer: ANT/35/14622700/00/NL/000
ID Report N° : 541268420220

• Uw gegevens
Ref: Crush - 48055712/13.01.2022

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Crush
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 25/09/2024
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 25/9/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 06/10/2034
Opstelling: Uw nummer: TK-991010
Gekeurde installatie: Houder nr.: 991010, product: prophorce SA516, volume: 45.000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 25/09/2024
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag BTV, ref.: 152/141006/02.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 23/08/2021, ref.: Ant/35/14001763/00/NL/000.
- Attest standplaats vrachtwagen en valmonden geattesteerd door IR. marc.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 1757351080 |

| | |
|--|---|
| Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: | 25/9/2027 |
| Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: | 06/10/2034 |
| Opstelling: | Uw nummer: TK-991010 |
| Gekeurde installatie: | Houder nr.: 991010, product: prophorce SA516, volume: 45.000 l. |

Kenmerken van de vergunning | 1757351081 |

Exploitatievergunning: ref.: M03/44021/438/3/M/10, datum: 02/04/2014, geldig tot 04/2027.

Kenmerken van de houder | 1757351082 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Constructeur: | CGK |
| Constructienummer: | 13022365 |
| Prototypenummer houder: | CP0214/0810-HCC001 |
| Volume: | 45.000 l |
| Type: | dubbelwandige houder |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Type lekdetectiesysteem: | vloeistofcontact in dubbele wand Endress en Hauser sn: J22815C1092 |
| Type overvulbeveiliging: | Trilvork Endress en Hauser Liquiphant M sn: J3053201027 |
| Prototypenummer overvulbeveiliging: | 99/H031/27070011 |

Kenmerken van de opslag | 1757351083 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Naam: | Pro phorce SA516 |
| Vloeistoffengroep (vlaanderen): | 3 (GHS05/GHS07) |
| Installatie: | gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). |



Kenmerken van de leidingen [1757351084]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.