

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be



Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: Ant/35/15083681/00/NL/000  
ID Report N° : 693270650130

Contractref.: 1137382/17000

• Uw gegevens  
Ref:

Veolia Environmental Services BE  
Postbus, 5  
1930 Zaventem  
België

• Interventiegegevens  
Plaats: Veolia Gent HD20  
Hulsdonk, 20  
9042 Gent  
Datum: 11/02/2025  
Uitgevoerd door: DEFLOO STEFAAN

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/02/2028

Opstelling:

Afdeling: verdeelinstallatie

Uw nummer: 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2, product: gasolie, volume: 4 900 liter.

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inleid van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/05/2025

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1 (mail)  
cc. -

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 14/10/2010, ref.: GEN/35/60293343/00/NL/001.
- Houder(s): Wikdri dd 09/06/2010.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 217017502460 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

11/2/2028

Opstelling:

Afdeling verdeelinstallatie

Uw nummer: 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2 , product: gasolie , volume: 4 900 liter .

### Kenmerken van de houder [ 217017502461 ]

Constructeur:	Wildri
Constructienummer:	100611
Prototypenummer houder:	WI - ATK-731
Volume:	4 900 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2010
Materiaal:	S 235 JRG
Code voor constructie:	EN 12285 - 2
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand met alarm
Type overvulbeveiliging:	thermische sonde
Prototypenummer overvulbeveiliging:	CP05/1201-HCC001

### Kenmerken van de opslag [ 217017502462 ]

Naam:	gasolie
Vlampunt:	> 55 en <= 100 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Groep 2 (GHS02 + 07 + 08 +09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

### Kenmerken van de vergunning [ 217028429702 ]

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/1102/9/A/1 , datum: 27/01/2011 , geldig tot 24/01/2027



Biz: 3 / 3  
Verslag nr.: Ant/35/15083681/00/NL/000  
Contractref.: 1137382/17000

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

N Nihil.

ORIGINEEL