

oude koelgroep proces

Locatie	Omschrijving	Toestelnr.	kW	Res.
GRENCO 3 koeling siroopzaal	Compressor	K1M		90,00
	Compressor	K2M	90,0 kW	
	Primaire pomp	P1	15,0 kW	
	Primaire pomp	P2		15,00
	Secundaire pomp	P3	3,0 kW	
	Secundaire pomp	P4		3,00
	Secundaire pomp	P5	7,5 kW	
	Secundaire pomp	P6		7,50
	Secundaire pomp	P7	15,0 kW	
	Secundaire pomp	P8		15,00
	luchtgekoelde condensor		1,8kW	
	luchtgekoelde condensor			7,20
	Verdampers tankruimtes	LK 1.1 - LK 1.5	0,72 kW	
		LK 2.1 - LK 2.5	0,72 kW	
	LK 3.1 - LK 3.5	1,5 kW		
Totaal			133,44 kW	137,7 kW

gemiddeld
135,57 kW

nieuwe koelgroep proces
Uitbreiding luchtbehandeling (pompen etc)

75kW
ca 60kW

Totaal
135kW