

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 87 63 - epicustomers@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0016472501

Contractnummer: 2176632/148000

Verslagnummer: ANT/35/61397567/00/NL/000
ID Report N° : 541268830642

• Uw gegevens
Ref:

Oleon nv
Assenedestraat, 2
9940 Ertvelde(Evergem)
België

• Interventiegegevens
Plaats: Oleon nv
Assenedestraat, 2
9940 Ertvelde(Evergem)
Datum: 04/11/2024
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 4/11/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 4/11/2044
Opstelling: Afdeling: TKP 104
Uw nummer: 104T289
Gekeurde installatie: Houder nr.: 104T289, product: Vetzuur, volume: 300.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 05/11/2024
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.
- inkuiping: constructie, capaciteit, opstelling houders, verwijdering hemelwater.
- attest installateur dd. Mourik, ref.: Van Luchene Frederiek.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchttingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- overvulbeveiliging.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- stabiliteitsstudie 3D PDG, ref.: 23f-CSA-C-CAL-001.
- houder ref.: Stukkeuring Ivan Deferme.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 541268831213 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	4/11/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	4/11/2044
Opstelling:	Afdeling: TKP 104 Uw nummer: 104T289
Gekeurde installatie:	Houder nr.: 104T289, product: Vetzuur, volume: 300.000 liter.

Kenmerken van de vergunning | 541268831214 |

Exploitatievergunning: ref.: 082/44019/7/1/A/10, datum: 16/10/2008, geldig tot 16/10/2028.

Kenmerken van de houder | 541268831215 |

Constructeur:	GPI
Constructienummer:	104T289
Prototypenummer houder:	stukkeuring Oleon-nv STK 03/2024 2000/H050 323357-10
Volume:	304.000 l
Type:	enkelwandige houder houder met vlakke bodem geïsoleerd met interne verwarmingsspiraal
Bouwjaar:	2024
Materiaal:	RVS
Code voor constructie:	API 650 EN 13445
Type overvulbeveiliging:	Vega Vegaswing 63 trilvork l = 1000 mm geplaatst met tussenstuk 510 mm (98%) S° = 67326157
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15020005
Andere karakteristieken:	Ontwerpdruk: -10/+25 mbarg ø 5,7 m, max liquid level 11,86 m Productopslag: vetzuren met een dichtheid van max. 0,9 kg/liter Voorzien van ademklep Nacionai 69658 DN150 -10/+20 mbarg



Kenmerken van de opslag [541268831216]

Naam:	Vetzuur
Vlampunt:	192 °C
Vloeistoffengroep (Vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [541268831217]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld en geledigd via de productie.
- 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlezaal en het dichtsturen van de vulklep.