

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: Ant/35/14542493/00/NL/000
 ID Report N° : 541264244216

Contractref.: /16472501/1054214/3230

• Uw gegevens
 Ref:

• Interventiegegevens
 Plaats: Oleon nv (Ertvelde)
 Assenedestraat, 2
 9940 Ertvelde(Evergem)
 Datum: 06+27/07/2023
 Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Oleon nv
 Assenedestraat, 2
 9940 Ertvelde(Evergem)
 België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
 BEPERKT ONDERZOEK
 VLAANDEREN**

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 6/7/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 04/03/2035

Opstelling: Afdeling: TKP 109

Uw nummer: 109T263

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 109T263 , product: vetzuur , volume: 195 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 08/08/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): -

Distributie: or. 1
 cc. -

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 02/02/2010, ref.: GEN/35/60268832/00/NL/005.
- Funderingen, attest Fraeye & Partners, datum: 21/12/2009.
- Inkuiping, attest Fraeye & Partners, datum: 21/12/2009.
- Stabiliteitsstudie, attest Fraeye & Partners, datum: 21/12/2009.
- Algemeen onderzoek, verslag Vincotte, datum: 04/03/2015, ref.: GEN/35/60504674/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag ATLC, datum: 17/03 tot 16/12/2021, ref.: 19/210420/05.
- Houder(s): Holvrieka.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217021229284]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	6/7/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	04/03/2035
Opstelling:	Afdeling: TKP 109 Uw nummer: 109T263
Gekeurde installatie:	Houder nr.: 109T263 , product: vetzuur , volume: 195 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217021229285]

Exploitatievergunning: ref.: 082/44019/7/1/A/10 , datum: 16/10/2008 , geldig tot 16/10/2028

Kenmerken van de houder [217021229286]

Constructeur:	Holvrieka
Constructienummer:	3814/7
Volume:	195 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	1995
Materiaal:	RVS 316L
Code voor constructie:	API 650
Type overvulbeveiliging:	Krohne



Kenmerken van de opslag [217021229287]

Naam:	vetzuur
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	-
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via productie.
- 2. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- 3. Onder-overdrukbeveiligingen werden laatst nagezien door Stork op datum van 16/11/2020.
- 4. De houder is momenteel vergund onder rubriek 44.3.