

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT/35/14485704/00/NL/000
ID Report N° : 541263963749

Contractref.: 1054214/641000

• Uw gegevens
Ref:

Oleon nv
Assenedestraat, 2
9940 Ertvelde(Evergem)
België

• Interventiegegevens
Plaats: Oleon nv (Ertvelde)
Assenedestraat, 2
9940 Ertvelde(Evergem)
Datum: 01+02+20/06/2026
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 1/6/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 01/03/2033
Opstelling: Afdeling: TP 104
Uw nummer: 104T284
Gekeurde installatie: Houder nr.104T284 , product: vetzuur , volume: 100 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 07/07/2023
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 17/03/2014, ref.: GEN/35/60451801/00/NL/004.
- Funderingen, attest Mourik, datum: 17/03/2014, ref.: WO12150.
- Inkuiping, attest Mourik, datum: 17/03/2014, ref.: WO12150.
- Stabiliteitsstudie, attest Establis, datum: 16/04/2014.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 27-28/08/2020, ref.: 19/200828/06.
- Houder(s): Verschoore dd 01/03/2013 met ref. : 2000/12/5024 E.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompn van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217030280756]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	1/6/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	01/03/2033
Opstelling:	Afdeling: TP 104 Uw nummer: 104T284
Gekeurde installatie:	Houder nr.104T284 , product: vetzuur , volume: 100 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217030280757]

Exploitatievergunning:	ref.: 082/44019/7/1/A/12 , datum: 05/07/2011 , geldig tot 16/10/2028.
------------------------	---

Kenmerken van de houder [217030280758]

Constructeur:	Verschoore
Constructienummer:	5024 E
Prototypenummer houder:	stukkeuring OCB
Volume:	100 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2013
Materiaal:	inox 316 L
Code voor constructie:	EN 13.445
Type overvulbeveiliging:	Vega swing trilvork
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/1502 0005



Kenmerken van de opslag [217030280759]

Naam:	Vetzuur
Vlampunt:	> 150 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [217030280760]

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via productie.
- 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer+ het sluiten van de vulklep.
- 3. De waarnemingsbuizen werden laatst gecontroleerd door Sweco op datum van 20/12/2022, ref.: 4000940230.
- 4. Onder-overdrukbeveiligingen werden laatst nagezien door TMS op datum van 02/07/2020.