

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 38959

Uitgevoerd op
29/08/2025

Klant

NAAM: **UGent, Universiteit Gent**
ADRES: Watersportlaan 3
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 11.03 - GUSB

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 11.03.100.000 - K190901-B
KLANT REF.: 11.03.100.000 - K190901-B
SERIENUMMER: B82035
INHOUD: 26,500 kg (R-407c)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Testo 316-4
SERIENUMMER: 0632.3164 904 1086
DATUM VAN IJKING: 11/12/2024
LEKDETECTIEGRENSEN: 1,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Laurens (UGent) Millecam
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_05/T_I_880