

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 41232

Uitgevoerd op
16/01/2026

Klant

NAAM: **UGent, Universiteit Gent**
ADRES: Henri Dunantlaan 1A
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 11.05 - Sportonderzoekscentrum

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 11.05.100.001 - K140032-A
KLANT REF: 11.05.100.001 - K140032-A
SERIENUMMER: AA2S0H4C0006
INHOUD: 22,000 kg (R-410a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: n.v.t.
SERIENUMMER: n.v.t.
DATUM VAN IJKING: n.v.t.
LEKDETECTIEGRENS: n.v.t.

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Techniker

TECHNIEKER: Milan (UGent) Jurceka
CERTIFICAAT: ERK/TKI/106725