

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 34408

Uitgevoerd op
14/02/2025

Klant

NAAM: **UGent, Universiteit Gent**
ADRES: Watersportlaan 3
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 11.03 - GUSB

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 11.03.120.000 - K210001
KLANT REF.: 11.03.120.000 - K210001
SERIENUMMER: BA08238C061
INHOUD: 4,000 kg (R-134a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Testo 316-4
SERIENUMMER: 02220717 / 0632.3164
DATUM VAN IJKING: 01/01/2025
LEKDETECTIEGRENSEN: 3,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Aaron (UGent) De Clerq
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_07/T_I_1830