

Handelingen

 DATUM
 16/01/2026

 REFERENTIE
 109661

 KLANT
UGent (M.0155065)
 UGent 11.05 - Sportonderzoekscentrum
 Henri Dunantlaan 1A
 9000 Gent

Installatie
11.05.100.001 -
K140032-A
(11.05.100.001 -
K140032-A)

 NOMINALE INHOUD
 22,000 kg

 KOELMIDDEL
 R-410a

 GWP
 2087,50

 CO₂-EQUIV. (TON)
 45,93

 ELEKTRISCH VERMOGEN
 30,00 kW

 KOELVERMOGEN
 88,00 kW

 TYPE
 Clivet WSA-XEE 352
 Proces

 SERIENUMMER
 AA2SOH4C0006

 BOUWJAAR
 2014

ONDERHOUD

CONTROLES	
	<input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging toestel
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging condensor
	<input checked="" type="checkbox"/> Controle elektrische klemmenstrook
	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilator buitenunit
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging en nazicht ventilatoren
	<input checked="" type="checkbox"/> Controle isolatie leidingen
	<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen van verdamper
	<input type="checkbox"/> Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld

 BESLUITEN EN
 OPMERKINGEN

LEKTEST

 REDEN
 Periodieke controle van de volledige
 installatie

 METHODES
Direct: Gasdetectietoestel

 VOND PLAATS
 Na normale werking

 IN HET KADER VAN
 Periodieke controle van de volledige
 installatie

 CONFORM DE
 NORMEN
 NBN-EN 378

 BESLUIT
 De installatie voldoet aan de controle-
 eisen.

 LEKVERLIES
 0% (0,000 kg)

 OPMERKINGEN
 N.v.t.

LEKDETECTIEAPPARATUUR

 TYPE/MERK
 n.v.t.

 SERIENUMMER
 n.v.t.

 DATUM VAN IJKING
 n.v.t.

 LEKDETECTIEGREN
 n.v.t.

TESTDRUK

 LD
 n.v.t.

 HD
 n.v.t.

UITVOERING

 FIRMA
VINCI FACILITIES
 Havenlaan 86C bus 201
 1000 Brussel
 ENREF/00355

 TECHNIEKER
 Milan (UGent) Jurceka
 ERK/TKI/106725