

Handelingen

 DATUM
 09/04/2026

 REFERENTIE
 112491

 KLANT
UGent (M.0155065)
 UGent 11.03 - GUSB
 Watersportlaan 3
 9000 Gent

Installatie
11.03.110.002 -
K190601
(11.03.110.002 -
K190601)

 NOMINALE INHOUD
 6,790 kg

 KOELMIDDEL
 R-410a

 GWP
 2087,50

 CO₂-EQUIV. (TON)
 14,17

 ELEKTRISCH VERMOGEN
 4,00 kW

 KOELVERMOGEN
 12,50 kW

 TYPE
 DAIKIN
 ERQ125A7W1B
 Comfort

 SERIENUMMER
 7902790

 BOUWJAAR
 2019

ONDERHOUD

| CONTROLES | |
|-----------|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Nazicht carterweerstand |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging toestel |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging condensor |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Controle elektrische klemmenstrook |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator buitenunit |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging en nazicht ventilatoren |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Controle isolatie leidingen |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Reinigen van verdampers |
| | <input type="checkbox"/> Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld |

 BESLUITEN EN
 OPMERKINGEN

LEKTEST

 REDEN
 Periodieke controle van de volledige installatie

 METHODES
Direct: Gasdetectietoestel

 VOND PLAATS
 Na normale werking

 IN HET KADER VAN
 Periodieke controle van de volledige installatie

 CONFORM DE
 NORMEN
 NBN-EN 378

 BESLUIT
 De installatie voldoet aan de controle-eisen.

 LEKVERLIES
 0% (0,000 kg)

 OPMERKINGEN
 N.v.t.

LEKDETECTIEAPPARATUUR

| | |
|--------------------|-----------------------|
| TYPE/MERK | Testo 316-4 |
| SERIENUMMER | 0632.3164 904 1086 |
| DATUM VAN IJKING | 11/12/2024 |
| LEKDETECTIEGRENSEN | 3,0 gr/jaar |

TESTDRUK

| | |
|----|--------|
| LD | n.v.t. |
| HD | n.v.t. |

UITVOERING

 FIRMA
VINCI FACILITIES
 Havenlaan 86C bus 201
 1000 Brussel
 ENREF/00355

 TECHNIEKER
 Laurens (UGent) Millecam
 KOEL/AIB/E_05/T_I_880