

# Handelingen

 DATUM  
 16/01/2026

 REFERENTIE  
 109662

 KLANT  
**UGent (M.0155065)**  
 UGent 11.02 - Dunant 1  
 Henri Dunantlaan 1  
 9000 Gent

**Installatie**  
**11.02.090.002 -**  
**K190021**  
**(11.02.100.000 -**  
**K190021)**

 NOMINALE INHOUD  
 3,950 kg

 KOELMIDDEL  
 R-410a

 GWP  
 2087,50

 CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
 8,25

 ELEKTRISCH VERMOGEN  
 8,54 kW

 TYPE  
 Carrier 30WG-040A  
 Comfort

 SERIENUMMER  
 M19015281

 BOUWJAAR  
 2022

**ONDERHOUD**

CONTROLES	
	<input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging toestel
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging condensor
	<input checked="" type="checkbox"/> Controle elektrische klemmenstrook
	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilator buitenunit
	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging en nazicht ventilatoren
	<input checked="" type="checkbox"/> Controle isolatie leidingen
	<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen van verdamper
	<input type="checkbox"/> Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld

 BESLUITEN EN  
 OPMERKINGEN

**LEKTEST**

REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie
METHODES	<b>Direct:</b> Gasdetectietoestel
VOND PLAATS	Na normale werking
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)
OPMERKINGEN	N.v.t.

**LEKDETECTIEAPPARATUUR**

TYPE/MERK	n.v.t.
SERIENUMMER	n.v.t.
DATUM VAN IJKING	n.v.t.
LEKDETECTIEGRENS	n.v.t.

**TESTDRUK**

LD	n.v.t.
HD	n.v.t.

**UITVOERING**

FIRMA	<b>VINCI FACILITIES</b> Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel ENREF/00355
TECHNIEKER	Milan (UGent) Jurceka ERK/TKI/106725