

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
3.4.1°a)	de lozing van maximaal 0,08 m³/uur bedrijfsafvalwater, dat ontstaat uit de waterbehandeling (demineralisatie) van leidingwater voor de verdunning van Caustic Soda 50 % naar Caustic Soda 30 %, via 1 lozingspunt in oppervlaktewater.	0,08 m³/uur	Ongewijzigd	---	---	3.4.1°a)	3	de lozing van maximaal 0,08 m³/uur bedrijfsafvalwater, dat ontstaat uit de waterbehandeling (demineralisatie) van leidingwater voor de verdunning van Caustic Soda 50 % naar Caustic Soda 30 %, via 1 lozingspunt in oppervlaktewater.	0,08 m³/uur	LP
6.4.3°	Opslag van maximaal 146.277.000 l brandbare vloeistoffen in: een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277 000,00 liter	Ongewijzigd	---	---	6.4.3°	1	Opslag van maximaal 146.277.000 liter brandbare vloeistoffen in: een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277 000,00 liter	Detail zie Addendum R6.4-17.3.
15.1.1°	stelplaatsen voor maximaal 20 voertuigen, waarvan: - 12 stelplaatsen voor het parkeren van vrachtwagens tijdens wachtperiodes; - 8 laadplatformen voor vrachtwagens voor tijdens het laden en lossen van product.	20,00 voertuigen	Verandering	Uitbreiding met 2 laadplatformen voor vrachtwagens tijdens het laden en lossen van product t. h.v. tankenpark K.	2,00 voertuigen	15.1.1°	3	stelplaatsen voor maximaal 20 voertuigen, waarvan: - 12 stelplaatsen voor het parkeren van vrachtwagens tijdens wachtperiodes; - 10 laadplatformen voor vrachtwagens voor tijdens het laden en lossen van product.	22,00 voertuigen	Detail zie addendum C7

16.3.2.a)	2 airco's: 4 kW elk; 2 compressoren tankpark: 18 kW elk; TOTAAL 44 kW	44,00 kW	Verandering	Uitbreiding met 2 airco's van 4 kW elk.	8,00 kW	16.3.2°a)	3	4 airco's: 4 kW elk; 2 compressoren tankpark: 18 kW elk; TOTAAL 52 kW	52,00 kW	Detail zie addendum C7
17.2.1.	Een lagedrempel-inrichting met opslag en aanwezigheid van maximaal 49.650 ton gevaarlijke stoffen zoals vermeld in bijlage 5 van VLAREM II, zijnde: Volgende categorie van gevaarlijke stoffen: P5c: 49.650 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 3.	49 650,00 ton	Verandering	De toename van de opslag met max. 82.497 ton gevaarlijke stoffen zoals vermeld in bijlage 5 van VLAREM II, zijnde: Volgende categorie van gevaarlijke stoffen: +23.814 ton met naam genoemde stof "aardolieproducten" (Seveso-cat. 34); +82.497 ton ontvlambare producten cat. 3 (Seveso-cat. P5c); +132.147 ton milieugevaarlijke (Seveso-categorie E1/E2).	82 497,00 ton	17.2.2.	1	Een Seveso hogedrempel-inrichting met opslag en aanwezigheid van maximaal 132.147 ton gevaarlijke stoffen zoals vermeld in bijlage 5 van VLAREM II, zijnde: Volgende categorie van gevaarlijke stoffen: 23.814 ton met naam genoemde stof "aardolieproducten" (Seveso-categorie 34); 132.147 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (Seveso-categorie P5c); 132.147 ton milieugevaarlijke (Seveso-categorie E1/E2)	132 147,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.
17.3.2.1.1.2°	De opslag van maximaal 170 ton mazout (GHS02) in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een waterinhoud van 200 m³.	170 000,00 kg	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.1.1.2°	2	De opslag van maximaal 170 ton mazout (GHS02) in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een waterinhoud van 200 m³.	170,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.
17.3.2.1.2.3°	De opslag van maximaal 49.650 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3 (GHS02) in tanks van tankpark J of tankpark L.	49 650,00 ton	Verandering	De toename van de opslag met 82.497 ton t.g.v. - de opslag van het product JET-A-1 / SAF, (rekening houdend met een dichtheid van 1 ton /m³) • in alle 7 tanks van tankpark L met een waterinhoud van 4021 m³ elk; - de opslag van het product HVO, dit betreft een ontvlambare vloeistof cat. 3 (rekening houdend met een dichtheid van 1 ton/m³): • in alle 16 tanks van tankpark J met een waterinhoud van 6500 m³ elk; • in alle 7 tanks van tankpark L met een waterinhoud van 4021 m³ elk.	82 497,00 ton	17.3.2.1.2.3°	1	De opslag van maximaal 132.147 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3 (GHS02) in tanks van TP J of TP L.	132 147,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.
17.3.4.3°	De opslag van maximaal 39.520 ton bijtende vloeistoffen (GHS05) in tanks van tankpark J.	39 520,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.4.3°	1	De opslag van maximaal 39.520 ton bijtende vloeistoffen (GHS05) in tanks van TP J.	39 520,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.

17.3.7.3°	De opslag van maximaal 49.650 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08) in tanks van tankpark J of tankpark L.	49 650,00 ton	Verandering	De toename van de opslag met 82.497 ton t.g.v. - de opslag van het product JET-A-1 / SAF, (rekening houdend met een dichtheid van 1 ton /m³) • in alle 7 tanks van tankpark L met een waterinhoud van 4021 m³ elk; - de opslag van het product HVO, dit betreft een ontvlambare vloeistof cat. 3 (rekening houdend met een dichtheid van 1 ton/m³); • in alle 16 tanks van tankpark J met een waterinhoud van 6500 m³ elk; • in alle 7 tanks van tankpark L met een waterinhoud van 4021 m³ elk.	82 497,00 ton	17.3.7.3°	1	De opslag van maximaal 132.147 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08) in tanks van TP J of TP L.	132 147,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.
43.1.1.a)	4 condenserende gasketels met een thermisch ingangsvermogen van 318 kWth elk (totaal rubriek: 1.272 kW).	1 272,00 kWth	Ongewijzigd	---	---	43.1.1°a)	3	4 condenserende gasketels met een thermisch ingangsvermogen van 318 kWth elk (totaal rubriek: 1.272 kW).	1 272,00 kW	Detail zie addendum C7
44.3.	De opslag van maximaal 146.277 ton vetten, wassen en oliën of andere niet voor voeding bestemde soortgelijke producten in: - een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; - een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277,00 ton	Ongewijzigd	---	---	44.3.	2	De opslag van maximaal 146.277 ton vetten, wassen en oliën of andere niet voor voeding bestemde soortgelijke producten in: - een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; - een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; - een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277,00 ton	Detail zie Addendum R6.4-17.3.

48.1.2.	De opslag van maximaal 146.277 ton niet IMDG-goederen in: - een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; - een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277,00 ton	Ongewijzigd	---	---	48.1.2.	3	De opslag van maximaal 146.277 ton niet IMDG-goederen in: - een tankpark J bestaande uit 16 tanks met een waterinhoud van 6.500 m³ elk; - een tankpark K bestaande uit 9 tanks met een waterinhoud van 1.570 m³ elk; - een tankpark L bestaande uit 7 tanks met een waterinhoud van 4.021 m³ elk.	146 277,00 ton	Detail zie Addendum R2-6.4-17.3.
---------	---	----------------	-------------	-----	-----	---------	---	---	----------------	----------------------------------