

Addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen

Voeg de gegevens als bijlage E7 bij het formulier.

1 Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

De inrichting wenst uitbreidingen/ wijzigingen te voorzien aan aanwezige Seveso-stoffen en installaties.

Als gevolg van deze geplande uitbreiding worden de corresponderende hoge drempelwaarden van zowel ontvlambare stoffen categorie 3 (Seveso-categorie P5c), als aquatoxische stoffen (Seveso-categorie E1, E2) overschreden en wijzigt de status van de inrichting naar een hogedrempel Seveso-inrichting.

In overeenstemming met art. 8 van het Samenwerkingsakkoord (SWA) en artikel 4/1.3.1 van titel IV/1 van het DAMB, is de inrichting gehouden tot de opmaak van een omgevingsveiligheidsrapport in het kader van een omgevingsvergunningsprocedure. Er is een omgevingsveiligheidsrapport (OVR 25/21) opgemaakt en bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd. Het veiligheidsrapport heeft als doel het risicobeeld van de inrichting te bepalen en daarbij de nodige informatie te verschaffen in het kader van de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag.

In overeenstemming met art. 6 §4 van het Samenwerkingsakkoord (SWA) dient elke Seveso-bedrijf over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te beschikken. De inrichting beschikt over een veiligheidsbeheerssysteem.

Er wordt eveneens rekening gehouden met de voorwaarden opgelegd in het advies van de brandweer (064662-012/MN/2025) dd. 27 oktober 2025 tijdens voorgaande vergunningsaanvraag (OMV_2025054378). Bovendien werden volgende documenten opgemaakt en toegevoegd aan huidige omgevingsvergunningsaanvraag:

1. Toelichting brandbeveiligingsconcept
2. Aftoetsing tankenparkenrichtlijn

Er is algemeen voorzien in:

- Het opstellen en inoefenen van een noodplan
- Aanwezigheid van voldoende snelblussers
- Jaarlijks nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen
- Periodieke keuring van de hoog- en laagspanningsinstallatie
- permanente camerabewaking van de inrichting
- Uitrusting bestrijding olielekken

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

Volgende maatregelen worden door de inrichting voorzien om de gevolgen voor mens en milieu van een vrijzetting van een gevaarlijke stof te beperken en/of te beheersen :

- *voorkomen van een vrijzetting* : installaties gebouwd volgens de geldende normen, preventief onderhoud & periodieke inspecties en controles van de installaties;
- *beperking van de plasgrootte* : inkuiping van de tankenparken (TP), vloeistofdichte vloeren, afsluiters op de bedrijfsriolering, middelen (zandzakken, absorptiematerieel) aanwezig om de vrijzetting in te dammen en/of op te ruimen;
- *voorkoming van ontstekingsbronnen* : algemeen rookverbod op de inrichting, werken met vuurvergunning;
- *beperken van de gevolgen van een brand* : brandbestrijdingsmiddelen (snelblussers, brandbluspompen, watervoorraad) beschikbaar, koelleiding op alle tanks, eerste interventieploeg beschikbaar, intern noodplan (inschakeling van hulpdiensten);
- *beperking van verdamping van een vloeistof* : afdekken vrijzetting (zand, absorptiedoeken), gebruik absorptiemateriaal, inzet zuigwagens.

Zie ook Omgevingsveiligheidsrapport dat als “0505561_Addendum E7bis_OVR2521_Ghent Transport & Storage” is toegevoegd.

Zie ook “Toelichting brandbeveiligingsconcept” en “Aftoetsing tankenparkenrichtlijn” die als Addendum E7bis zijn toegevoegd.

- 3 Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☐ nee

- 4 Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

- 0 Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

- 5 Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

De inrichting wenst uitbreidingen/ wijzigingen te voorzien aan aanwezige Seveso-stoffen en installaties.

Als gevolg van de geplande uitbreiding worden de corresponderende hoge drempelwaarden van zowel ontvlambare vloeistoffen categorie 3 (Seveso-categorie P5c), als aquatoxische stoffen (Seveso-categorie E1, E2) overschreden en wijzigt de status van de inrichting naar een hoge drempel Seveso-inrichting. Er is een omgevingsveiligheidsrapport opgemaakt en als bijlage E7bis toegevoegd aan voorliggende aanvraag. Er zijn eveneens een “Toelichting brandbeveiligingsconcept” en “Aftoetsing tankenparkenrichtlijn” opgemaakt die als Addendum E7bis zijn toegevoegd.

In dit omgevingsveiligheidsrapport werden de risico's voor mens en milieu naar de omgeving bepaald en werd geconcludeerd dat het plaatsgebonden mensrisico en het groepsrisico van GTS Kluizendok Zuidwest aan alle in Vlaanderen geldende criteria voldoet. De milieurisico's kunnen als beheerst beschouwd worden voor wat betreft effecten aan fauna en flora, via verspreiding langs de bodem, het oppervlaktewater en de lucht.

GTS heeft een preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem, een intern noodplan, interne middelen zoals brandbestrijdingsmateriaal, camerabewaking om in geval van een calamiteit op een gepaste manier te reageren.

Met het intern noodplan en de interventiemiddelen beoogt de inrichting om snel en gepast te reageren op incidenten die gebeuren op deze site ten einde de schade aan mens en milieu zoveel mogelijk te beperken en het imago te vrijwaren.
