

B'

A

4000
3200

NOODUITGANG

Betonnen stapelblokken, kleur grijs

47200

vluchtweg ± 29,69m
vluchtweg ± 29,21m

Klasse C
(brandlast > 900 MJ/m²)
netto opp. 1.849,6 m²

19200

4000
3200

A

L

900

7800

200

8600

100

13600

100

8600

200

7800

900

Betonnen stapelblokken, kleur grijs

47200

40800

R

19200

vluchtweg ± 29,69m
vluchtweg ± 29,50m

Betonnen stapelblokken, kleur grijs

20800

7200

48800

20800

B

V

BRANDVEILIGHEID:

KB 01/03/2009 (BS15/07/2009)
Bijlage 6 basisnorm brandveiligheid:

Indeling industriegebouw: brandklasse C
Actieve brandbeveiliging: ESFR sprinklerinstallatie
automatische branddetectie-installatie, automatisch bediend via alarmklep
automatische branddetectie-installatie van het type totale bewaking conform NBN S21-100-1
centrale controle en bedieningskast : op 16m van buitenwand van het gebouw thv grens exploitatie/kade
(=tijdelijke locatie in afwachting van finaliseren bouw van de volledige exploitatie)
type II, Staalstructuur te behandelen tot R120

Structurele elementen: klasse B_{roof} (t1)

Dakbedekking: aantal gebruikers <50 stuks
afstand tot vluchtweg <30m

Evacuatie:

LEGENDE BRANDWEER	
	Brandblusapparaat 9 blussers van 9 l AB schuimblusser of 9 kg ABC poederblussers (1,5 bluseenheid)
	(Nood) uitgang
	Handbrandmelder
	Centrale controle en bedieningskast
	Vluchtweg
	Compartment

GRONDPLAN -1/100- NT

 Architect Igor Debergh	bv Parallel architecten bvba Hoofdzetel: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20 Contactadres: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20	 Biezeweg 15a Tel: 09 - 292.10.23	In samenwerking met: 9230 Wetteren www.profex.be	Opdrachtgever: BAT Services Willem van Rubroeckstraat 9042/ Gent	Bouwplaats: Willem van Rubroeckstraat 9042/ Gent Afd.: 14 / Sectie G / Nr(s):209/B; 209/C; 325/B	Datum: 22/06/2026 JD
						Projectnr.: 23-17378 Tekening in mm 0 100 200 *copyright 2026 alle rechten voorbehouden

BA_te regulariseren loods_PB_N_2.2