Bijlage R17.1.2 Opslag van gassen

BAT Services

1. Vul de gegevens van de gassen in die opgeslagen worden in vaste houders.

Product		Opslagcapaciteit				Nummers van de opslagplaatsen op uitvoeringsplan exploitatiefase
Naam	**CAS-nr.**	**Gezamenlijk waterinhoudsvermogen volgens groep (liter)**				
		Groep 1	**Groep 2**	**Groep 3**	**Groep 4**	
CO_2					1.800.000	46
zuurstofgas				10.000		47
	Totaal:			10.000	1.800.000	

2. Vul de gegevens van de gassen in die opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten.

product		*opslagcapaciteit*				*nummers van de opslagplaatsen*
naam	**CAS-nr.**	**gezamenlijk waterinhoudsvermogen volgens groep (liter)**				
		groep 1	**groep 2**	**groep 3**	**groep 4**	
Stikstof					6.000	69
	totaal				6.000	

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

Nummer van de houder – nr. uitvoeringsplan exploitatiefase	Inhoud		Ligging	Datum laatste periodiek onderzoek	Resultaat laatste periodiek onderzoek	Druk		Temperatuur	
46	6 x 300.000	l	bovengronds	/	/	atmosferisch	Kpa	omgevingstemperatuur	°C
47	10.000	l	bovengronds	/	/	atmosferisch	KPa	omgevingstemperatuur	°C

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in <u>verplaatsbare recipiënten</u>.

nummer van de opslagplaats	*inhoud individuele recipiënt*	*aantal recipiënten*	*gezamenlijke inhoud*
69	50 l	120	6.000 l

<u>Aftoetsing scheidingsafstanden:</u>

- Limieten eigendom: de afstanden van de gasreservoirs tot de eigendomsgrenzen bedraagt meer dan 2m.
- De tussenafstand tussen de zuurstoftank en de s bedraagt meer dan 2m.
- De tussenafstand tussen de zuurstoftank en de andere opslagen met gevaarlijke stoffen bedraagt meer dan 5m.
- De tussenafstand tussen de gassen van groep 3 en de gevaarlijke stoffen GHS02 bedraagt meer dan 7,5m.
- De tussenafstand tussen de gassen van groep 4 en de gevaarlijke stoffen GHS02 bedraagt meer dan 2m.