



Bonheiden, 3 oktober 2025

Oude Baan 102 bus b
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
website: www.atk.be
BTW: BE 0406.583.319



ARTEVELDEHOGESCHOOL

Hoogpoort 15

9000 GENT

Verslagnummer MM2/00/818-00

Datum van onderzoek: 3 oktober 2025

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Gent, Kantienberg, Voetweg 66. (Artevelde Hogeschool)

Afdeling MILIEU

**Beperkt driejaarlijks onderzoek van een
bovengrondse opslaginstallatie volgens Vlarem II.**

Naam v/d verantwoordelijke persoon die de controle bijwoonde, Dhr. Stefaan Vervaeke.

1. Beschrijving :**1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	17.3.2.1.1.
Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	III
Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	
Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	
Ligging (mbt ruimtelijke ordening):	buiten industriegebied
Ligging (mbt waterwingebied):	buiten waterwingebied

1.2. Kenmerken van de tank(s) :

tank/comp.nr:	1	2
firmanr:		
type:	dubw bovengr	dubw bovengr
materiaal:	C-staal	C-staal
constructeur:	WILDRI	WILDRI
constructienr:	0524	0627
prototypenr.:	WI ATK 731	RT-ATK
volume (l):	2000	300
diam. (m):	1.25	0.75-0.6
lengte (m):	1.85	0.75
product:	gasolie	gasolie
toepassing:	noodgroep	dagtank noodgroep BOB 9234
bouwjaar:	2009	2008
installateur:	Bobinindus	Bobinindus
volgende controle:	03-OCT-28	03-OCT-28

1.3. Dossier :

Milieuvergunning/ Stad Gent.
Omgevingsvergunning: Ref 11343/E/1
Geldig van 25.06.2007 t.e.m. 25.06.2027.
Vergund volgens rubriek 17.3.6.1°b
Attest constructeur: In orde
Vorige verslagen: Beperkte 3-jaarlijkse controle: ATK EM2/00/111-42 dd. 16.12.2009;
07/01/2013; 12/05/2016; 03/12/; 16.09.2022

2. Inhoud van de controle :

Aanwezigheid Vlarem plaatjes bij vulmond(en) aanwezig

:

Geldigheidsdatum:

Aanduidingen:

- volume.

- opgeslagen product.
- gevarensymbool volgens codex.
- volgnummer exploitant.
- rook / vuurverbod.
- motor stilleggen.
- kenplaten van de tanks:

aanwezig

Omschrijving leidingen:

- plaatsing leidingen:
- ontluchting.

bovengronds enkelwandig metaal
in orde

Inkuiping:

- volume inkuiping.
- steunen.
- afstandseisen.
- materiaal:
- vloeistofdichtheid.

niet van toepassing

uitwendige staat:

- bekleding:
- vervormingen.
- ultrasoon diktemeting:
- fundering, zettingen:

in orde
verf
geen
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

Inwendig staat:

- reiniging.
- dakgebinte.
- bodem.
- verticale wand.
- lasnaden en verbindingen.

Vloeistofdichte piste:

- rond verdeelpompen.
- voor de bevoorradende vrachtwagen.
- koolwaterstofafscheider:

niet van toepassing

Organoleptische verontreiniging:

- binnen de vloeistofpiste.
- buiten de vloeistofpiste.
- peilbuizen.

niet van toepassing
geen

Type lekdetektiesysteem

- prototypekeuring :
- beproeving lekdetektiesysteem

Systeem tegen overvulling:

- prototypekeuring :
- beproeving overvulbeveiliging:

niet van toepassing
kijkglas in dubbele wand
visueel
Electronische sonde GOK (houder 1)
Bedia sonde (houder 2)
in orde
Met Fafnir meetapparatuur: opwarmingstijd
in orde

Andere:

- elektrische installatie:
- equipotentiaalverbindingen.
- brandbestrijdingsmiddelen.
- damprecuperatie fase I:
- damprecuperatie fase II:
- peilmeting:
- noodstop.

zie verslag vijfjaarlijkse controle

Levensduurbepaling:

- restlevensduur (jaar):

niet van toepassing
niet van toepassing
pneumatisch
niet van toepassing

3. Opmerkingen :


nota : Ten laatste tegen 31.12.2027 dient de lekdetectie voorzien van een visueel en akoestisch signaal en prototypekeuring

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 03-OCT-28

Erkenningsnummer: 2007/HGuyWindey


Dossierbeheer,
ing. Kristof De Smet


De onderzoeker,
Guy Windey

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden verspreid. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslld en Vslh in de eindnot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel en afgedrukt werd op ATK watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.