

Bijkomend opgevraagde informatie over de koelinstallaties

Reeds opgenomen in dossier

Toestel	Identificatie op het plan	koelmiddel	Hoeveelheid	GWP	ton CO ₂ -eq.
Koelgroep	C1	R134A	110 kg	1430	157.3

Nieuwe informatie bijkomend op te nemen

Toestel	Identificatie op het plan	koelmiddel	Hoeveelheid	GWP	ton CO ₂ -eq.
Vriescel kelder	C2	R404a	4 kg vermoedelijk	3922	15.7
Koelcel kelder	C3	R404a	4 kg vermoedelijk	3922	15.7
Vriescel keuken	C4	R404a	4 kg vermoedelijk	3922	15.7
Koelcel keuken	C5	R404a	4 kg vermoedelijk	3922	15.7
Koeltoog Klub Kantien	C6	R290	0.130 kg	3	< 0.1
Koeltoog Klub Kantien	C7	R290	0.130 kg	3	< 0.1
Koelkast Klub Kantien	C8	R600a	0.065 kg	3	< 0.1
Koelkast Klub Kantien	C9	R600a	0.065 kg	3	< 0.1
Koelkast Klub Kantien	C10	R600a	0.065 kg	3	< 0.1
Koelkast Klub Kantien	C11	R600a	0.065 kg	3	< 0.1
Koelkast Klub Kantien	C12	R600a	0.065 kg	3	< 0.1
Koelcel Klub Kantien	C13	R513a	2.2 kg	631	1.4
Diepvriezer Klub Kantien	C14	R290	0.110 kg	3	< 0.1
Diepvriezer Klub Kantien	C15	R290	0.110 kg	3	< 0.1
Diepvriezer Klub Kantien	C16	R290	0.110 kg	3	< 0.1

Is het gezamenlijke CO₂-equivalent hoger dan 2000 ton?

Neen