

Toestellen

TOESTELLEN

Geef een overzicht van alle relevante toestellen die in de inrichting aangewend worden of zullen worden.

Geef bij de relevante toestellen het nummer waarmee ze op het plan zijn aangeduid.

Het detailniveau is afhankelijk van de aard van de inrichting.

Rangschik de toestellen eventueel per werkplaats of productiehal.

Toestel	Vermogen / Inhoud	Indelingsrubriek	nummer op uitvoeringsplan
IBA	5 stuks	3.6.1°	1
WZI	45 m³/u	3.6.3.2°	1
Brandstofverdeelslang	2 slangen	6.5.1°	6
Biodieselininstallatie	1.158 kW	7.11.1°b) / 7.12.1°a)	2A
Advanced biodieselininstallatie	2.425 kW	7.11.1°b) / 7.12.1°a)	2A
Generator WKK	10.400 kVA	12.1.1.3°	2A
Transformator	2x 11.000 kVA	12.2.2°	2A
Transformator	1x 2.500 kVA	12.2.2°	2A
Transformator	9x 2.000 kVA	12.2.2°	2A
Transformator	5x 1.600 kVA	12.2.2°	2A
Bedrijfsvoertuigen	13 voertuigen	15.1.1°	2A
Comfortkoeling	146 kW	16.3.2°b)	2A
Productiekoeling	304 kW	16.3.2°b)	2A

Koelgroep filtratie	349 kW	16.3.2°b)	2A
Chilling 1	450 kW	16.3.2°b)	2A
Chilling 2	255 kW	16.3.2°b)	2A
Luchtcompressor	134 kW	16.3.2°b)	2A
Luchtcompressor	134 kW	16.3.2°b)	2A
Labo	2 stuks	24.2	2C
Metaalbewerkingstoestellen	40,3 kW	29.5.2.1°a)	2C
Reinigingsbad	200 liter	29.5.7.1°a)1)	6
Wastafel	100 liter	29.5.7.1°a)1)	6
Wastafel	90 liter	29.5.7.1°a)1)	6
Gasturbine WKK	26,8 MW	31.1.3° / 43.3.2° / 43.4	5A
Stoomgeneratoren (4x)	86.660 liter	39.1.3°	5A
Stoomvaten (17x)	24.256 liter	39.2.1°	5A
Stoomvaten (4x)	52.031 liter	39.2.2°	5A
Warmtewisselaars (53x)	29.251 liter	39.4.1°	5A
Warmtewisselaars (2x)	14.000 liter	39.4.2°	5A
Stookinstallatie (HD CMI)	34.000 kW	43.1.3° / 43.3.2° / 43.4°	5B
Stookinstallatie (Thermische olieketel Midas)	22.000 kW	43.1.3° / 43.3.2° / 43.4°	5B

Stookinstallatie (Zaaddroger)	8.127 kW	43.1.3° / 43.3.2° / 43.4°	5B
Stookinstallatie (Verwarming aardgasstation)	340 kW (2x 180 kW)	43.1.3° / 43.3.2°	5B
Stookinstallatie (WKK HRSG)	21.150 kW	43.3.2° / 43.4°	5B

Rubriek 39 - Overzicht Crush - 12012026.pdf

Rubriek 39 - Overzicht Midas - 12012026.pdf

Rubriek 39 - Overzicht Raffi-Bio - 12012026.pdf

Rubriek 29.5 - Elektrisch vermogen werkplaats mechanisch onderhoud - 26062025.pdf

Rubriek 16.3.2 - Aircolijst Cargill Gent - 09122025.pdf