

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1171193/17000

Verslagnummer: ANT/35/15084436/00/NL/000
ID Report N° : 541274703304

• Uw gegevens
Ref: Raffinage - 48055712/01.06.2024

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Raffinage
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 11/06/2026 + 12/06/2026
Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

ORANJE**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 1/1/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 11/07/2043

Opstelling: Afdeling: productie

Uw nummer: TK-011003

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK-011003, product: ruwe olie, volume: 1.500.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, zullen voldoen aan de basis van het onderzoek, mits gevolg wordt gegeven aan de opmerkingen.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 15/06/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 11/07/2023, ref.: ANT/35/14539853/00/NL/000.
- Zettingsmetingen uitgevoerd door Sweco, datum 26/09/2018.
- Opvolging herstelling (nieuwe bodem): Vinçotte, datum: 17/04-06/07/2023, ref.: AUD/35/61164605/00/NL/000.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Controle van de zetting van de houder.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [394221513050]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

1/1/2027
11/07/2043
Afdeling: productie
Uw nummer: TK-011003
Houder nr.: TK-011003, product: ruwe olie, volume: 1.500.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [394221513051]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/10/PW/LVDB , datum: 19/06/2008 , geldig tot 11/04/2027.

Kenmerken van de houder [394221513052]

Volume: 1.500.000 l
Type: Enkelwandige houder
Bouwjaar: 1980
Materiaal: Staal
Type overvulbeveiliging: Trilvork E&H FTL51, s°: V3170C01192, 600 mm
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/270700011

Kenmerken van de opslag [394221513053]

Naam: ruwe olie
Vlampunt: > 121 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): Brandbare vloeistoffen
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:

- 1. De overvulbeveiliging kon niet getest worden. Dit dient nog uitgevoerd te worden in ons bijzijn binnen een termijn van 6 maanden.

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulklep.
- 2. Het dak onder de ontluchting is periodiek te reinigen.
- 3. Barstjes in de beton van de inkuiping verder op te volgen en indien nodig op te kitten.
- 4. Gelieve periodiek zettingsmetingen uit te voeren. Laatste metingen dateren van 2018.