

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

- Onze gegevens

Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1169965/8000

Verslagnummer: ANT/35/15423541/00/NL/000
ID Report N° : 541274583171

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

- Uw gegevens

Ref: Biodiesel - 4519442071/01.06.2025

- Interventiegegevens

Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 03/06/2026 + 11/06/2026
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ALGEMEEN ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 3/6/2029

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 3/6/2046

Opstelling:

Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 002

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T-591002, product: fatty matter (vetzuur), volume: 100.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HIDEBlanckaert

Uitgiftedatum : 03/06/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 29/04/2008, ref.: GEN/21/60198595/00/NL/021.
- Funderingen, attest VK Engineering, datum: 20/02/2008.
- Inkuiping, attest VK Engineering, datum: 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest VK Engineering, datum: 20/02/2008.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 24/05/2023, ref.: ANT/35/14323122/00/NL/000.
- Houder(s): Altermij, datum: 27/02/2008.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempels van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en/of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuisen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stempels van de houder - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL

DRUKPROEF OP VERWARMINGSPIJPEN.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217019444582]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

3/6/2029

3/6/2046

Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 002

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T-591002, product: fatty matter (vetzuur), volume:
100.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217019444583]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/9/PW/FC, datum: 12/04/2007, geldig tot
12/04/2027.

Kenmerken van de houder [217019444584]

Constructeur:

Altermij

Constructienummer:

07po0044

Prototypenummer houder:

stukkeuring

Volume:

100 000 l

Type:

enkelwandige houder, geïsoleerd



Bouwjaar:	2007
Materiaal:	RVS (1 4404)
Code voor constructie:	EN 14015
Type overvulbeveiliging:	trilvork E&H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217019444585]

Naam:	fatty matter (vetzuur)
Vlampunt:	110 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via de productie.
- 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulkleppen
- 3. Ter gelegenheid van dit inwendig onderzoek werden ultrasoon diktemetingen uitgevoerd met volgende meetresultaten:
 - Bodem: 4,0 mm
 - Wand 1ste ring: 4,0 mm
 - Wand 2de ring: 3,0 mm

ORIGINAL