

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0003077003

Contractnummer: 1169965/19000

Verslagnummer: ANT/35/15282078/00/NL/000
ID Report N° : 541274683289

Cargill nv
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
België

• Uw gegevens
Ref: 4519442071/01.06.2025

• Interventiegegevens
Plaats: Cargill - Gent - Afdeling Biodiesel
Moervaartkaai, 1
9042 Desteldonk(Gent)
Datum: 11/06/2026 + 12/06/2026
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 11/6/2029

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 06/11/2043

Opstelling: Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 008

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK 591008, product: biodiesel, volume: 300.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 13/06/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag van Vinçotte dd 29/04/2008 met ref.: GEN/21/60198595/00/NL/013.
- Funderingen, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Inkuiping, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Stabiliteitsstudie, attest door VK Engineering dd 20/02/2008.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 06/11/2023, ref.: ANT/35/14323190/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 24/05/2023, ref.: ANT/35/14323188/00/NL/000.
- Houder(s): door Peruweld dd 14/12/2007 met ref.: 05/2007.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217019464630 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

11/6/2029

06/11/2043

Afdeling: Biodiesel

Uw nummer: TK 591 008

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TK 591008, product: biodiesel, volume: 300.000 liter.

Kenmerken van de vergunning | 217019464631 |

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/438/3/A/9/PW/FC, datum: 12/04/2007, geldig tot 12/04/2027.

Kenmerken van de houder | 217019464632 |

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type overvulbeveiliging:
Prototypenummer overvulbeveiliging:

Peruweld
1441/06.6
stukkeuring
300 000 l
enkelwandige houder
2007
(staal) S 235 JRG 2
BS 2654
trilvork E & H FTL 51
99/H031/2707 000 11



Kenmerken van de opslag [217019464633]

Naam:	biodiesel
Vlampunt:	> 110 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). tankenpark.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va	Vaststellingen: - 1. De houder wordt gevuld via de productie. - 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm in de controlekamer + het sluiten van de vulkleppen. - 3. De houder is geïsoleerd - 4. Klein lek waargenomen aan de sonde TBC5904105/591005-011/W01 onderaan de wand. Gelieve dit terug te dichten.
----	---