

# Cargill Gent – OMV\_2025065653

## Toelichting projectinhoudversie 4

Naar aanleiding van:

- de ongunstig adviezen van VMM (lucht) en Departement Omgeving (milieu)
- het gunstig advies met voorwaarden van VMM (afvalwater)
- de opmerkingen vanuit het Team Omgevingseffecten
- het bezwaarschrift inzake geur

wordt deze nieuwe projectinhoudversie (PIV4) ingediend. Onderstaand wordt er weergegeven welke veranderingen aan het dossier zijn doorgevoerd.

### OMSCHRIJVING VOORWERP:

De nieuwe voorbehandelingsstap “Seed Cleaning” werd mee opgenomen in de omschrijving.

### RUBRIEKENTABEL:

Zoals opgenomen in het advies van Departement Omgeving (milieu) werden onderstaande wijzigingen aan de rubriekentabel doorgevoerd:

- 3.6.3.2°: wijziging in het tekstvak “omschrijving” bij de kolom “Voorwerp van de aanvraag”
  - het debiet vermindert met **426 m³/dag i.p.v. 1.326 m³/dag** naar 900 m³/dag.
  - het debiet vermindert met **50.949 m³/jaar i.p.v. 215.199 m³/jaar** naar 164.260 m³/jaar.
- 6.4.3°: wijziging in het tekstvak “omschrijving” bij de kolom “Gecoördineerde toestand”
  - De oplijsting werd gecorrigeerd naar 25.624,2 m³ diverse brandbare vloeistoffen in 25 enkelwandige bovengrondse houders. De tank van 135 m³ stond nog foutief in deze rubriek, maar werd bij een eerdere regularisatie in 2024 reeds opgenomen in rubriek 17.3.2.2.3°b), daarom werd deze hier verwijderd.
- 17.3.5.3°: wijziging in het tekstvak “omschrijving” bij de kolom “Gecoördineerde toestand”
  - Indien de tonnages van de 2 vermelde tanken worden opgeteld, komt men uit op 228,833 ton wat een verschil is van 2,6 ton is met de gecoördineerde hoeveelheid van 231,433 ton. Er werd daarom de tekst “**en het overige in verplaatsbare recipiënten**” toegevoegd.

Bijkomend worden ook onderstaande wijzigingen nog aan de rubriekentabel doorgevoerd m.b.t. opslagtanken:

- 6.4.3°: de vergunde afvalolietank van 2 m³ wordt vervangen door een nieuwe tank van **1,2 m³**. Hierdoor bedraagt de gevraagde hoeveelheid **-3.800 liter** i.p.v. voorheen -3.000 liter en bedraagt de totale hoeveelheid **32.655.259,21 liter** i.p.v. voorheen 32.656.059.21 liter.
- 17.1.2.2.3°: de vergunde stikstoftank heeft een volume van **27.600 liter** i.p.v. 27.500 liter.

- 17.3.2.2.3°b): de vergunde floating componentstank heeft een volume van **132 m³** i.p.v. 135 m³. Hierdoor bedraagt de gevraagde hoeveelheid **-6,21 ton** i.p.v. voorheen -3,57 ton en bedraagt de totale hoeveelheid **241,19 ton** i.p.v. voorheen 243,83 ton
- 17.3.4.3°: De vergunde fosforzuurtank heeft een volume van **38 m³** i.p.v. 35 m³. De andere vergunde fosforzuurtank heeft een volume van 30 m³. Daarnaast wordt nog 5 m³ opgeslagen in IBC's. De totale hoeveelheid bedraagt nu **698,701 ton**.

#### R-ADDENDA:

Ten gevolge van verandering hoeveelheid afvalolie van 2.000 liter naar 1.200 liter werd de addenda **R6.4** aangepast. In onderstaande bijlagen werd overal de hoeveelheid van 2.000 liter afvalolie aangepast naar 1.200 liter afvalolie:

- “Cargill Gent – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – 26062026”
- “Cargill Gent – Vaste houders brandbare vloeistoffen”
  - Naar aanleiding van het advies van Departement Omgeving (milieu) werd in deze bijlage ook nog een opmerking opgenomen dat de vermelde hoeveelheden overeenstemmen met de kenplaten op de houders. Indien in de keuringsverslagen van de tanken andere hoeveelheden worden vermeld betreft dit een fout van de keurder.

Ten gevolge van regularisatie inhoud stikstoftank van 27.500 liter naar 27.600 liter werd de addenda **R17.1.2** aangepast. In onderstaande bijlage werd de hoeveelheid van 27.500 liter aangepast naar 27.600 liter stikstof (tank)

- “Cargill Gent – gevaarlijke gasen – 26062026”

Ten gevolge van de wijzigingen m.b.t. de opslagtanken werd de addenda **R17.3** aangepast.

- In bijlage “Cargill Gent – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – 26062026” werden onderstaande regularisaties toegevoegd:
  - Fosforzuur: 35.000 liter => 38.000 liter
  - Floating components: 135.000 liter => 132.000 liter
  - Natriumhydroxide: 35.000 liter => 38.000 liter
- In de bijlage “Cargill Gent – Vaste houders gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen” werden de hierboven vermelde inhouden van tanks aangepast.

Bijkomen werd naar aanleiding van het advies van Departement Omgeving (milieu) ook de opmerking opgenomen dat de vermelde hoeveelheden overeenstemmen met de kenplaten op de tanken. Indien in de keuringsverslagen van de tanken andere hoeveelheden worden vermeld betreft dit een fout van de keurder.

Aan de gasolietank van 430 liter werd een opmerking toegevoegd dat deze eigendom is van een contractor. De keuring van deze tank wordt ook uitgevoerd door de contractor en niet door Cargill zelf.

Aan de blusschuimtanken van 13.000 liter en 2.000 liter werd een opmerking toegevoegd dat het om bladdertanken (=procestanken) gaat waarbij er geen keuring mogelijk is.

Naar aanleiding van het advies van Departement Omgeving (milieu) werd de addenda **RX** aangepast. Er werd een nieuwe versie van onderstaande BREF-checklists toegevoegd:

- BREF LCP
  - Bij BBT 43 een verwijzing naar het MER toegevoegd voor aftoetsing van de meetresultaten
- BREF LVOC
  - Bij BBT 2 werd onderstaande toegevoegd

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Momenteel wordt methanol elke maand geanalyseerd op de geleide luchtmissie van de biodieselpant. Vanaf 2026 zal ook TVOC worden meegenomen. De resultaten worden verwerkt in een intern rekenbestand, waarin ook de aftoetsing aan de geldende wetgeving gebeurt. Deze resultaten worden eveneens gerapporteerd en gebruikt in het IMJV en het MER. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- BREF WGC
  - Bij BBT 11 werd onderstaande toegevoegd

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Vanaf 2026 wordt dit verder opgevolgd via VLAREM III art. 3.19.2.5.6. |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol is geïdentificeerd als relevant in de afgasstroom, en wordt maandelijks geanalyseerd. De resultaten worden verwerkt in een intern rekenbestand, waarin ook de aftoetsing aan de geldende wetgeving gebeurt. Deze resultaten worden eveneens gerapporteerd en gebruikt in het IMJV en het MER. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PLANNEN:

Ten gevolge van de aanpassingen aan de tanks werden onderstaande plannen aangepast zodat daar ook de juiste inhoud worden vermeld:

- Plan 3A
- Plan 3B
- Plan 3C
- Plan 4

#### MER:

Naar aanleiding van de adviezen van Departement Omgeving (milieu), VMM (lucht), VMM (afvalwater), de opmerkingen vanuit het Team Omgevingseffecten en het bezwaarschrift inzake geur werd een aangepaste versie van het MER opgeladen. De projectbeschrijving alsook onderstaande disciplines werden gewijzigd:

- Projectbeschrijving (hfdst. IV)
- Discipline lucht (hfdst. X)
- Discipline oppervlaktewater (hfdst. XI)
- Discipline geluid en trillingen (hfdst. XIII)
- Discipline mens-gezondheid (hfdst. XVI)

#### EFFECTEN OP DE OMGEVING:

Naar aanleiding van een plaatsbezoek van adviesinstantie Departement Omgeving (milieu) werd bij het overzicht van de geleide emissiepunten onder het tabblad "Luchtkwaliteit" de situering van de "Midas biofilter" aangepast naar (**X:109 762; Y: 203 496**) i.p.v. (X: 109 519; Y: 203 503).

Bijgevolg werd ook de bijlage "Overzicht luchtmissiepunten Cargill Gent" dat toegevoegd zat aan elk geleid emissiepunt aangepast.

#### BIJSTELLING VOORWAARDEN:

Naar aanleiding van het advies van Departement Omgeving (milieu) werd een motivatie toegevoegd inzake de afwijkingen om 24/24 en 7/7 te exploiteren en afvalstoffen te kunnen aanvoeren. Onderstaande bijlagen werden hiertoe gewijzigd:

- "Cargill Gent – Overzicht bijzondere milieuvoorwaarden"
- "Cargill Gent – Bijstellingen algemene en sectorale milieuvoorwaarden VLAREM II"

#### PROJECTINFORMATIE:

Naar aanleiding van het advies van Departement Omgeving (milieu) werd onder "extra informatie" onderstaande nieuwe keuringsverslagen voor tanken opgeladen:

- SPT3 BO 2026
- TK911450 BO 2026
- TK591101 BO 2026
- TK591102 BO 2026
- TK591008 BO2026
- TK591007 BO 2026
- TK591009 BO 2026
- TK591002 AO 2026
- TK279003 BO 2026
- TK279004 BO 2026
- TK279005 BO 2026
- TK011003 BO 2026

De tank TK991002 betreft een waterige afvalstroomtank. Deze tank wordt uit voorzorg gekeurd maar is niet-indelingsplichtig. Het vermelde keuringsattest werd uit het dossier gehaald.