

Aanmaakdatum: 13.07.2026

OMV Referentie

2026060387

Projectnaam

R-Cycle - Tapuitstraat
Gent

Fase

Behandeling in eerste
aanleg

Type

Aanvraag
omgevingsproject

Tijdstip	Gebeurtenis naam	Verantwoordelijke voor de actie
13.07.2026 14:26	Een gewijzigde projectinhoud werd overgemaakt	Katrien Carels

INGAVE VAN DE MOTIVERING

PIV2 ingevolge gevraagde aanvulling bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Bij nazicht van de technische gegevens van de airconditioninginstallatie (één buitengroep en één binnengroep) blijkt deze een totaal vermogen te hebben van minder dan 5 kW en een CO2-equivalent van minder dan 2000 ton. Het betreft aldus een niet ingedeelde inrichting. De betreffende indelingsrubriek is dan ook niet van toepassing en werd geschrapt uit de rubriekentabel. Gelet de aard en omvang van de installatie, mede gelet het feit dat het een niet-IIOA betreft wordt de installatie en de effecten van de installatie op de omgeving niet verder besproken.