

Tijdstip	Gebeurtenis naam	Verantwoordelijke voor de actie
18.05.2026 13:02	Starten van een nieuw dossier	Gent
16.06.2026 14:01	De overheid heeft de initiatiefnemer gevraagd om de projectinhoud te wijzigen	Gent

INGAVE VAN DE MOTIVERING

Zie bijlage.

Gelieve te antwoorden binnen de 29 dagen

Toegevoegd bestand: 4. Vraag aanvulling_20260616_124405_0.pdf

01.07.2026 13:23	Een nieuwe hoedanigheid werd toegevoegd	Seppe Marchand
13.07.2026 14:26	Een gewijzigde projectinhoud werd overgemaakt	Katrien Carels

INGAVE VAN DE MOTIVERING

PIV2 ingevolge gevraagde aanvulling bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Bij nazicht van de technische gegevens van de airconditioninginstallatie (één buitengroep en één binnengroep) blijkt deze een totaal vermogen te hebben van minder dan 5 kW en een CO2-equivalent van minder dan 2000 ton. Het betreft aldus een niet ingedeelde inrichting. De betreffende indelingsrubriek is dan ook niet van toepassing en werd geschrapt uit de rubriekentabel. Gelet de aard en omvang van de installatie, mede gelet het feit dat het een niet-IIOA betreft wordt de installatie en de effecten van de installatie op de omgeving niet verder besproken.