
DATS 24 Gent Wiedauwkaai Addendum X

Informatie omtrent de onvolledigheid van aanvraag **DATS 24 Gent Wiedauwkaai** met OMV-referentie 2026033784.

Situering

We hebben op 14/04/2026 een omgevingsproject ingediend voor een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden door exploitant of vergunninghouder waarbij we op 06/05/2026 het bericht hebben gekregen om de projectinhoud te wijzigen.

In kader van de onvolledigheid hebben we de nodige aanvullingen en aanpassingen uitgevoerd.

Hieronder vindt u een overzicht:

Aanpassingen Milieuluik

- **Het voorwerp van de aanvraag betreft het volgende: Een brandmuur met minimale hoogte van 2,50 meter wordt geplaatst aan de achterzijde van de CNG-container, op een afstand van 1,25 meter van de achterste perceelsgrens. De afstand van 5 meter tot de naburige perceelsgrenzen wordt gerespecteerd. De plaatsing en uitvoering van de brandmuur gebeuren conform de bepalingen van artikel 5.16.8.5 en artikel 5.17.3.3.3 van Vlarem II. Op het plan (voorwerp van de aanvraag) worden deze afstanden (1,25 m tot de achterste perceelsgrens) of 5m tot de naburige perceelsgrenzen op geen enkele manier verduidelijkt. Er zijn enkel afstanden aangeduid van het gebouw tot de muur (21 cm tot 95 cm?). Gelieve alle noodzakelijk afmetingen aan te duiden op het plan die betrekking hebben op uw aanvraag tot bijstelling en het plan dient in overeenstemming te zijn met de gevraagde bijstelling.**

Er werd nog een bijkomend plan (DATS 24 Gent Wiedauwkaai - *Plan afstanden tot perceelgrenzen*) aan de aanvraag toegevoegd waar de afstanden van de CNG-container tot de perceelgrenzen werden aangeduid.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.