

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: GILLES HAESBROUCK, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0100945639

Contractnummer: 1192204/1000

Verslagnummer: ANT/35/15410340/00/NL/000

ID Report N° : 724174431012

Raes Pharmaceutical Logistics

Moerstraat, 48/PB50

9031 Gent

België

• Uw gegevens

Ref: QUO-748679-R1S7S8

• Interventiegegevens

Plaats: Raes Pharmaceutical Logistics

Moerstraat, 48/PB50

9031 Gent

Datum: 19-05-2026

Uitgevoerd door: ARON BENYAALA & FRANKY VAN GUCHT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 1/1/2028

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 1, product: Afvalolie, volume: 1.200 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

De exploitatie-en/of milieuvergunning kon op onze vraag niet worden voorgelegd. Gelieve ons deze te bezorgen om de eventuele bijzondere voorwaarden na te zien.

Voor de Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 19/05/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Digitally signed by
Franky Van Gucht
Location: EMD
2008/HFrankyVanGucht

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.
- inkuiping: constructie, capaciteit, opstelling houders, verwijdering hemelwater.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.
- vlamterugslagbeveiliging.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- lekdetectiesysteem.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- houder ref.: Desplentere.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 724174431682 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Gekeurde installatie:

1/1/2028

Houder nr.: 1, product: Afvalolie, volume: 1.200 l.

Kenmerken van de vergunning | 724174431683 |

Installatie:

vergunning niet voorgelegd. Deze is in aanvraag

Kenmerken van de houder | 724174431684 |

Constructeur:	Desplentere
Constructienummer:	21-1154-DP
Prototypenummer houder:	CP0420/1450-HCC001
Volume:	1.200 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2021
Materiaal:	S235JR
Code voor constructie:	BS 799-part 5 & CVGP
Type lekdetectiesysteem:	Voeler in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	Fluit
Prototypenummer overvulbeveiliging:	CP-HR02-1003

Kenmerken van de opslag | 724174431685 |

Naam:	Afvalolie
Vlampunt:	=>100 & <=250 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare Vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen | 724174431686 |

Type:	toegankelijk enkelwandig
-------	-----------------------------

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Visuele inspectie houder: geen relevante vaststellingen.
- 2. Testen van overvulbeveiliging: De geplaatste alarmfluit dient uiterlijk 01/01/2028 vervangen te worden door een prototypegekeurd systeem tegen overvulling, met bijhorend conformiteitsattest. Na vervanging dient een nieuw periodiek onderzoek uitgevoerd te worden.
- 3. Testen lekdetectie: gunstig
- 4. De geplaatste houder is te melden aan het gemeentebestuur. Indien er bijzondere voorwaarden gelden, gelieve ons dit te melden. De omgevingsvergunning is in aanvraag en de tank diende vooraf gekeurd te worden.

ORIGINEEL