

Normec BTV Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1084 bus 0101
9051 GENT
09 252 45 45
09 252 50 50
oostvlaanderen-btv@normecgroup.com

FIERS J & B

WIEDAUWKAAL 49
9000 GENT

GENT, 27/02/25

O/Ref. : 2028/2/CT09665107/CTR013708_A0001 K09393378/NDC - OVL022437

U/Ref. :

Tel. : 09 280 94 94

Verslagnr. : 0152-250212-04 - 0152-220125-01

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK VAN EEN BOVENGRONDSE HOUDER

Datum van controle : 12/02/25 13:28 14:20

Plaats van onderzoek : FIERS J & B WIEDAUWKAAL 49
9000 GENT

Aanwezige perso(o)n(en) : Vanessa Van Den Heede

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Algemene beschrijving: bovengrondse metalen dubbelwandige tank gevuld met gasolie ter verwarming van gebouwen

Constructeur : Verschoore Constructie	Fabricagenr.: M176	Volgnr.:
Bouwjaar : 03/2000	Nummer prototypekeuring: 6672/H013/AV	
Type : metaal - dubbelwandig	Erkend milieudeskundige bouwtoezicht: 97/H013	
Ontwerpdruk° : atmosferisch	Maximum werkdruk°: atmosferisch	
Inhoud : 5000 L	Product: Gasolie (GHS002)	

**Atmosferisch betekent zonder of met miniem drukverschil ($\leq +25$ mbar, $\leq +5$ mbar voor onversterkte kunststof-houders en hoogstens -5 mbar) ten opzichte van de atmosfeer, gemeten bovenaan de houder, hogere drukken zijn te rechtvaardigen door een geldig attest, conformiteitsverklaring en/of de kenplaat.*

2. UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES

Beperkt periodiek onderzoek overeenkomstig de voorschriften, volgens werkinstructie 10Id026:

- ☒ Vlare II, art. 5.17.4.3.16 §1
- ☐ Vlare II, art. 5.6.1.3.14 §1
- ☐ Volgens specifieke opdracht, hierna verder omschreven en met afzonderlijke besluitvorming (D):

Tijdens het onderzoek werden de volgende punten gecontroleerd, indien van toepassing:

- ☒ Inzage van het vorige rapport of attest en/of vergunning/melding.
- ☒ De controle op de goede staat van de overvulbeveiliging/-waarschuwing, indien aanwezig.
- ☒ Onderzoek van de algemene staat van de houder, omvattende:
 - Het opsporen van lekken en lekaanwijzingen door visueel nazicht van de installatie.
 - Het visueel onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen en stempels van de houder.
 - Het onderzoek van de staat van de toebehoren zoals afsluiters, temperatuurmetering, drukmetering of niveaumetering en het nazicht van de aarding.
 - Controle op goede werking van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen.
 - Visueel nazicht van de staat van de buitenbekleding (schilderwerk, isolatie).
 - Het visueel onderzoek van de fundering en/of steunblokken met het oog op de stabiliteit.
 - Het visueel onderzoek van de inkuip voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging en eventuele peilputten.

RD026-02_05-23

Verslagnummer: 0152-250212-04 - 0152-220125-01

p. 1 / 5

- Het visueel nazicht van de leidingen en toebehoren welke zich in de inkuiping bevinden.
 - ☐ Voor verticaal geplaatste houders:
 - Eventueel de uitvoering van ultrasone diktemetingen op de wand-, en dakplaten om waar nodig de mate van corrosie te bepalen, overeenkomstig werkinstructie 10la008.
- Op vraag van de milieudeskundige is het mogelijk dat de zetting van de houder moet worden bepaald.

3. ONDERZOEKS- EN MEETRESULTATEN

<u>3.1. Onderzoek dossier en documenten:</u>	<u>Onderzoeks- en/of meetresultaten</u>
Milieu- of exploitatievergunning of melding	11480/E/1 van 09/2007
Vorige rapporten / attesten, in voorkomend geval:	
Indienststellingsverslag	Vincotte op 04/09/2000
Algemeen onderzoek	/
Beperkt onderzoek	Vincotte 6GP/35/10954453/00/NL/000 van 28/12/2006 + BTV152/100811/04 van 11/08/2010 + BTV152/110214/04 van 14/02/2011+ BTV152/140528/01 van 28/05/2014 +BTV152/190121/03 van 21/01/2019 +BTV0152-220125-03 van 25-01-2022
Dichtheidsproef	/
NDO-verslag (eventueel)	/
<u>3.2. Onderzoek overvulbeveiliging/-waarschuwing</u>	<u>Onderzoeks- en/of meetresultaten</u>
Overvulbeveiliging $\leq 98\%$	/
Overvulwaarschuwing $\leq 95\%$	Fluitsignaal, zie ook 4
Beschikbare documenten / attesten	Beschikbaar
<u>3.3. Opsporen lekken en lekaanwijzingen door visueel onderzoek houder</u>	
Zichtbare verontreiniging aan de houder	Niet organoleptisch waarneembaar
Eventuele lekken of lekaanwijzingen	geen vastgesteld
<u>3.4. Onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stompen van de houder</u>	
Algemene staat van de houder	aanvaardbaar, zie ook 4
Staat van de platen	aanvaardbaar
Staat van de verbindingen / lasnaden	aanvaardbaar, zie ook 4
Staat van de stompen (inplantingen, flenzen)	aanvaardbaar
<u>3.5. Onderzoek van de staat van de toebehoren houder</u>	
Staat van de toebehoren:	
- Afsluiters	aanvaardbaar

- Temperatuurmeting (eventueel)	NVT
- Drukmeting (")	NVT
- Niveaumeting	Peillat + automatisch systeem
- Aarding	/
- Lekdetectiesysteem	Lekdetectie Afrio Euroindex/ LAG14ER/ nr 0979406
<u>3.6. Onderzoek van de ontluchting/overdruk-, overdrukbeveiligingen</u>	
Overdrukbeveiliging	atmosfersich
Onderdrukbeveiliging	atmosferisch
Uitmonding	op tank
Eventueel damprecuperatie-/vlamspersysteem	/
<u>3.7. Onderzoek van de staat van de bekleding</u>	
Staat buitenbekleding / schildering	aanvaardbaar
Staat isolerende bekleding (eventueel)	/
<u>3.8. Onderzoek van de staat van de zichtbare delen van fundering en/of steunblokken</u>	
Fundering (tankterp)	NVT
Steunblokken / steunen	metalen steunen
Attest (of berekeningsnota bij houders $\geq 50 \text{ m}^3$)	/
Afwatering	/
<u>3.9. Onderzoek van de inkuiping (visueel)</u>	
- Inkuiping:	
- Inhoud	NVT : dubbelwandige tank
- Dichtheid	/
- Zichtbare verontreiniging	/
- Afvoer hemelwater	/
- Peilputten (eventueel)	/
- Afstandsregels	/
- Attesten, rapporten	/
<u>3.10. Onderzoek van de staat van de leidingen, het vulpunt en toebehoren binnen de inkuiping</u>	
Uitwendige staat leidingen in de inkuiping	aanvaardbaar
Uitwendige staat toebehoren in de inkuiping	aanvaardbaar
Vulpunt(en)	aanvaardbaar
Aanduidingen en waarschuwingen	NVT (houder voor verwarming)

Blus- en koelvoorzieningen / brandbestrijdingsmiddelen	/
Andere	/
3.11. Voor de verticale houders	
Eventueel NDO/diktemetingen (waar nodig)	/
Bepaling zetting (eventueel)	/
3.12. Ander/bijkomend onderzoek (eventueel): /	

Indien een rubriek "Niet Van Toepassing" is kan dit afgekort vermeld worden als "NVT".

INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen

Bijkomende vaststellingen:

Roestvorming en mosvorming op de tankwand is tegen te gaan.

4.2. Opmerkingen

Verklaring van conformiteit van de houder attest nr 6672/1-97/H013

De dubbelwandige tank staat bijkomend opgesteld in een inkuiping. De inkuiping is te reinigen

Houders dienen te laatste tegen 31/12/2027 te voorzien worden van een volgens Vlareem goedgekeurd systeem tegen overvulling. Een alarmfluit als overvulwaarschuwing zal dan niet meer voldoende zijn.

4. BESLUIT

A. ☒ Besluitcode: GROEN

Het beperkt onderzoek heeft voldoening geschonken.

De houder mag verder in dienst gehouden worden, onder de normale voorwaarden van onderhoud en exploitatie. Aan eventuele bijkomende vaststellingen is nog te voldoen.

Het volgend beperkt onderzoek is uit te voeren vóór: 12/02/2028 ($\leq$ 3-jaarlijks).

Het volgend algemeen onderzoek is uit te voeren vóór: / (volgens eisen voorgaand of huidig verslag of bevoegde overheid, steeds minder dan 20 jaar na vorig algemeen onderzoek).

B. ☐ Besluitcode: ORANJE

Behoudens hogervermelde inbreuken heeft het beperkt onderzoek voldoening geschonken.

De houder mag voorlopig verder in dienst gehouden worden.

Aan hogervermelde inbreuken en eventuele bijkomende vaststellingen is nog onverwijld: te voldoen.

Het volgend bijkomend onderzoek is uit te voeren uiterlijk 6 maanden na huidig onderzoek.

C. ☐ **Besluitcode: ROOD**

Het beperkt onderzoek heeft geen voldoening geschonken.

De vastgestelde gebreken kunnen aanleiding geven/hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder.

De houder mag niet verder in dienst gehouden worden en is buiten gebruik te stellen of eventueel vakkundig te herstellen overeenkomstig de bepalingen van art. 5.17.4.3.21 of art. 5.6.1.3.19.

Na een eventuele vakkundige herstelling mag de houder slechts terug in gebruik genomen worden mits deze een nieuw onderzoek heeft ondergaan.

- D. ☐ (Geen der bovenstaande: bepaald door milieudeskundige in specifieke gevallen: zoals in sommige gevallen bij tankparken; eventueel bij lege tanks; indien voortzetting onderzoek noodzakelijk is, enz.)

5. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van:

- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
- opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.

2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

3. Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" is van toepassing in dit verslag.

4. Toepassingsgebied: Bij eventuele veranderingen aan de gebruiksomstandigheden van de houder, zoals bij verandering van productklasse of -kenmerken, verandering van de uitrusting en of de beveiligingen, eventuele aanpassingen of herstellingen, herplaatsing, e.a. is bijkomend milieudeskundig onderzoek vereist, en is in voorkomend geval, melding aan de bevoegde overheid verplicht, of is, zoals bij verandering van vergunningsklasse het bekomen van een nieuwe of gewijzigde vergunning vereist. Huidig onderzoek beperkt zich tot de houder voor opslag van producten, andere installatiedelen en andere toepassingen en activiteiten vallen buiten het bestek van dit onderzoek (tenzij uitdrukkelijk vermeld) en onder de verantwoordelijkheid van de exploitant of fabrikant. Worden niet beschouwd als normaal gebruik volgens de voorschriften (niet limitatieve lijst): Het gebruik (of poging tot) buiten de werkinggrenzen van de houder, het niet respecteren van de voorschriften, het veroorzaken van schade en of ongevallen door oneigenlijk gebruik of onachtzaamheid (zoals het ongelimiteerd doorblazen of vullen op overdruk van de houder, het beschadigen of afrukken van vulleiding of vulmond, het vullen met verkeerde producten of productconcentraties, het lozen van gevaarlijke producten in de omgeving,...), het verborgen houden van gegevens met betrekking tot het onderzoek en gebruik van de houder of het verstrekken van misleidende informatie,....

De agent-bezoeker,
152 D. Vercauteren

Milieudeskundige,

D. Vercauteren
Erkenningsnummer: 2010/HBTB002